ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ КЭ-01-52

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУХВЕТВЕВЫЕ КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Выпуск X

КОЛОННЫ, АРМИРОВАННЫЕ СВАРНЫМИ КАРКАСАМИ

Альбом 2

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ СВАРНЫХ КАРКАСОВ И ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

9476-02
Цена

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА 1967 г.

https://zavodfx.com/

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать ,1975 года

Заказ № 6044 Тираж 1000 экз

https://zavodfx.com/

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ КЭ-01-52

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУХВЕТВЕВЫЕ КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Выпуск X

КОЛОННЫ, АРМИРОВАННЫЕ СВАРНЫМИ КАРКАСАМИ

Альбом 2

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ СВАРНЫХ КАРКАСОВ И ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

РАЗРАБОТАНЫ
Проектным институтом № 1 Госстроя СССР
при участии НИИЖБ

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
с 1 апреля 1968 г
Государственным Комитетом по делам строительства СССР
приказ №199 от 8 декабря 1967 г

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА 1967 г.

Содержание альбома

Наименование листа	NN стр.	NN листов
Содержание альбома	4	2
Пояснительная записка	6	3
Плоские каркасы Кр1 ÷ Кр8	1	4
Плоские каркасы Кр9 ÷ Кр19	2	5
Плоские каркасы Кр20 ÷ Кр34	3	6
Плоские каркасы Кр35 ÷ Кр46	4	7
Плоские каркасы Кр47 ÷ Кр61	5	8
Плоские каркасы Кр62 ÷ Кр72	6	9
Плоские каркасы Кр73 ÷ Кр89	7	10
Плоские каркасы Кр90 ÷ Кр102	8	11
Плоские каркасы Кр103 ÷ Кр118	9	12
Плоские каркасы Кр119 ÷ Кр132	10	13
Плоские каркасы Кр133 ÷ Кр147	11	14
Плоские каркасы Кр148 ÷ Кр160	12	15
Плоские каркасы Кр161 ÷ Кр172	13	16
Плоские каркасы Кр173 ÷ Кр186	14	17
Плоские каркасы Кр187 ÷ Кр196	15	18
Плоские каркасы Кр197 ÷ Кр209	16	19
Пространственные каркасы КПА1 ÷ КПА-7	17	20
Пространственные каркасы КПА-8 ÷ КПА-14	18	21
Пространственные каркасы КПА-15 ÷ КПА-22	19	22
Пространственные каркасы КПА-23 ÷ КПА-28	20	23
Пространственные каркасы КПА-29 ÷ КПА-37	21	24
Пространственные каркасы КПА-38 ÷ КПА-43	22	25
Пространственные каркасы КПА-44 ÷ КПА-48	23	26
Пространственные каркасы КПБ-1 ÷ КПБ-12	24	27
Пространственные каркасы КПБ-13 ÷ КПБ-23	25	28
Пространственные каркасы КПБ-24 ÷ КПБ-35	26	29
Пространственные каркасы КПБ-36 ÷ КПБ-47	27	30
Пространственные каркасы КПВ-1 ÷ КПВ-14	28	31
Пространственные каркасы КПВ-15 ÷ КПВ-28	29	32
Пространственные каркасы КПВ-29 ÷ КПВ-45	30	33
Пространственные каркасы КПВ-46 ÷ КПВ-61	31	34
Пространственные каркасы КПВ-62 ÷ КПВ-77	32	35
Отдельные стержни СШ1 ÷ СШ20 Сетки С1 ÷ С7	33	36
Спецификация отдельных стержней поз. 1 – 56	34	37
Закладные элементы М1 – М8	35	38
Закладные элементы М9 ÷ М17	36	39
Закладные элементы М18 ÷ М23	37	40
Закладные элементы М24 ÷ М35	38	41
Закладные элементы М36 ÷ М44	39	42

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 Выпуск X Альбом 2
1967	Содержание альбома	Лист А

9476-02 3

Пояснительная записка

I. Общая часть.

1. Настоящий выпуск V состоит из двух альбомов чертежей:
   альбом 1 – „Рабочие чертежи колонн"
   альбом 2 – „Рабочие чертежи сварных каркасов и закладных элементов".

Все указания по пользованию выпуском приведены в пояснительной записке альбома 1.

В альбоме 2 помещены рабочие чертежи плоских и пространственных сварных каркасов для армирования колонн, рабочие чертежи закладных элементов и сварных сеток, а также приведены указания па их изготовлению.

II. Указания по изготовлению сварных каркасов и закладных элементов.

2. Сварные каркасы для армирования двухветвевых колонн изготовляются в соответствии с рабочими чертежами, а также ГОСТ 10922-64 „Арматура и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытания," „Указаниями по технологии электросварки арматуры железобетонных конструкций" (ВСН 38-57/МСПМХП-МСЭС) и „Указаниями по технологии производства арматурных работ в промышленном и гражданском строительстве" (Н9-61, НИИОМТП).

3. Пространственные сварные каркасы для армирования надкрановой и подкрановой частей колонн собираются из плоских каркасов. При этом пространственные каркасы разбиты на три большие конструктивные группы:

Тип „А" – каркасы, предназначенные для армирования надкрановой части и наружной ветви крайних колонн;

Тип „Б" – каркасы, предназначенные для армирования надкрановой части средних колонн;

Тип „в" – каркасы, предназначенные для армирования ветви крайних колонн, а также ветвей средних колонн.

Все плоские каркасы имеют сквозную нумерацию.

4. Приварка поперечных стержней к основным (равной длине каркаса). стержням продольной арматуры при изготовлении плоских каркасов производится на многоточечной автоматической электросварочной машине. Приварка поперечных стержней к плоским каркасом при изготовлении пространственных каркасов производится при помощи подвесных машин типа МТПГ для точечной электросварки. При этом, как правило, поперечные стержни должны привариваться к стержням продольной арматуры плоских каркасов. В случае отсутствия сварочных машин достаточной для этого мощности допускается приварка этих стержней к поперечным стержням плоских каркасов, согласно детали 1.



Деталь 1.

5. Закладные элементы должны изготавляться в соответствии с указаниями, приведенными на рабочих чертежах (см. листы 35÷39 настоящего альбома), а также „Инструкцией по технологии изготовления и установке стальных закладных деталей в сборных железобетонных и бетонных изделиях" (СН 313-65) и ГОСТ 10922-64.

6. Дополнительные поперечных стержней, привариваются на одноточечной электросварочной машине типа МТП.

7. Плоские каркасы Кр4, Кр14, Кр34, Кр48, Кр49, Кр77, Кр78 изготовляются на одноточечной машине типа МТП.

8. При невозможности изготовления плоских каркасов с длиной, указанной в альбоме, допускается выполнять их из отдельных частей с последующей сваркой встык продольных стержней рабочей арматуры одним из известных индустриальных способов.

9. Указания о принятой маркировке закладных элементов, а также плоских и пространственных сварных каркасов приведены в пояснительной записке альбома 1.

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны, армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск 2 альбом 2
1967	Пояснительная записка	Лист 6

Пров. Копир. Рожь-



Кр 1



Кр 4



Кр 6



Кр 8



Кр 2; Кр 3.



Кр 5



Кр 7



1-1



2-2



3-3



4-4



5-5

Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Общ. длина м.	Вес кг
Кр 1	1	—	12AIII	3700	2	7.4	6,6
	2		6AI	480	12	5,8	1,3
						Итого	7,9
Кр 2	3	—	12AIII	4000	2	8,0	7,1
	2		6AI	480	13	6,2	1,4
						Итого	8,5
Кр 3	3	—	12AIII	4000	2	8,0	7,1
	4		6AI	580	13	7,5	1,7
						Итого	8,8
Кр 4	5	—	22AIII	4000	2	8,0	23,8
	1		12AIII	3700	1	3,7	3,3
	4		6AI	580	9	5,2	1,2
						Итого	28,3
Кр-5	6	—	20AIII	4420	2	8,8	21,7
	7		12AIII	380	2	0,8	0,7
	8		6AI	380	13	5,0	1,1
						Итого	23,5
Кр 6	9	—	16AIII	4420	3	13,3	21,0
	8		6AI	380	15	5,7	1,3
						Итого	22,3
Кр-7	10	—	22AIII	4420	3	13,3	39,6
	12		16AIII	380	2	0,8	1,3
	8		6AI	380	13	5,0	1,1
						Итого	42,0
Кр-8	11	—	12AIII	4420	2	8,8	7,8
	2		6AI	480	14	6,7	1,5
						Итого	9,3

Примечания

1. Каркасы изготовляются при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с ГОСТ 10922-64 „Арматура и закладные детали сварные для ж.б. конструкций" и „Указаниями по технологии электросварки арматуры ж.б. конструкций" ВСН 38-57 МСПМХПМСЭС
2. Для облегчения сборки пространственных каркасов следует маркировать краской концы стержней продольной арматуры плоских каркасов, обращенные к низу колонн (на чертеже – все левые концы стержней)

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны, армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2	
1967	Плоские каркасы Кр 1 ÷ Кр 8	Лист	1



Кр 9



Кр 10; кр 11



Кр 12; кр 13



Кр 14



Кр 15; Кр 16



Кр 17



Кр 18; Кр19



1-1



2-2



3-3



4-4



5-5

Спецификация стали на одно арматурное изделие

5

Марка издел.	№№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм.	Кол. шт.	Общ. длина м	Вес кг
Кр 9	1	—	18AIII	4420	3	13,3	26,6
	2		6AI	480	11	5,3	1,2
						Итого	27,8
Кр 10	1	—	18AIII	4420	3	13,3	26,6
	3		16AIII	3700	2	7,4	11,7
	2		6AI	480	11	5,3	1,2
						Итого	39,5
Кр 11	4	—	20AIII	4420	3	13,3	32,8
	5		18AIII	3700	2	7,4	14,8
	2		6AI	480	11	5,3	1,2
						Итого	48,8
Кр 12	6	—	22AIII	4420	3	13,3	39,6
	7		22AIII	3700	2	7,4	22,1
	2		6AI	480	9	4,3	1,0
						Итого	62,7
Кр 13	8	—	25AIII	4420	3	13,3	51,2
	7		22AIII	3700	2	7,4	22,1
	2		6AI	480	9	4,3	1,0
						Итого	74,3

Марка издел.	№№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Общ. длина м.	Вес кг
Кр 14	8	—	25AIII	4420	2	8,8	33,9
	9		12AIII	4000	1	4,0	3,6
	10		6AI	580	10	5,8	1,3
						Итого	38,8
Кр 15	11	—	12AIII	4720	2	9,4	8,4
	2		6AI	480	15	7,2	1,6
						Итого	10,0
Кр 16	12	—	18AIII	4720	2	9,4	18.8
	2		6AI	480	14	6,7	1,5
						Итого	20,3
Кр 17	12	—	18AIII	4720	3	14,2	28,4
	2		6AI	480	16	7,7	1,7
						Итого	30,1
Кр 18	13	—	20AIII	4720	3	14,2	35,1
	14		12AIII	480	2	1,0	0,9
	2		6AI	480	14	6,7	1,5
						Итого	37,3
Кр 19	15	—	22AIII	4720	3	14,2	42,3
	18		16AIII	480	2	1,0	1,6
	2		6AI	480	14	6,7	1,5
						Итого	45,4

Примечания см. на листе 1

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны, армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Плоские каркасы Кр 9 ÷ Кр 19	лист 2



Кр 20



Кр 21



Кр 22 Кр 23



Кр 24 ÷ Кр 28



Кр 29



Кр 30 ÷ Кр 33



Кр 34



1-1



2-2



3-3



4-4



5-5



6-6

Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка издел.	N N поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм	Кол-во штук	Общ. длина м	Вес кг.
Кр 20	1	—	18 A III	4720	3	14.2	28.4
	2		18 A III	3700	2	7.4	14.8
	3		6 A I	480	16	7.7	1.7
						Итого	44.9
Кр 21	4	—	20 A III	4720	3	14.2	35.1
	5		20 A III	3700	2	7.4	18.3
	6		16 A III	480	2	1.0	1.6
	3		6 A I	480	15	7.2	1.6
						Итого	56.6
Кр 22	7	—	16 A III	4720	3	14.2	22,4
	8		16 A III	4000	2	8.0	12.6
	3		6 A I	480	12	5.8	1.3
						Итого	36.3
Кр 23	4	—	20 A III	4720	3	14.2	35.1
	8		16 A III	4000	2	8.0	12.6
	3		6 A I	480	12	5.8	1.3
						Итого	49.0
Кр 24	9	—	22 A III	4720	3	14.2	42.3
	10		22 A III	4000	2	8.0	23.8
	3		6 A I	480	10	4.8	1.1
						Итого	67.2
Кр 25	9	—	22 A III	4720	3	14.2	42.3
	11		25 A III	4000	2	8.0	30.8
	3		6 A I	480	10	4.8	1.1
						Итого	74.2
Кр 26	12	—	25 A III	4720	3	14.2	54.7
	11		25 A III	4000	2	8.0	30.8
	3		6 A I	480	10	4.8	1.1
						Итого	86.6
Кр 27	13	—	28 A III	4720	3	14.2	67.6
	10		22 A III	4000	2	8.0	23.8
	14		8 A I	480	10	4.8	1.9
						Итого	93.3
Кр 28	13	—	28 A III	4720	3	14.2	67.6
	15		28 A III	4000	2	8.0	38.6
	14		8 A I	480	10	4.8	1.9
						Итого	108.1
Кр 29	16	—	12 A III	4720	2	9.4	8.4
	17		6 A I	580	15	8.7	1.9
						Итого	10.3
Кр 30	4	—	20 A III	4720	3	14.2	35.1
	18		20 A III	4000	2	8	19.8
	17		6 A I	580	10	5.8	1.3
						Итого	56.2
Кр 31	12	—	25 A III	4720	3	14.2	54.7
	10		22 A III	4000	2	8.0	23.8
	17		6 A I	580	10	5.8	1.3
						Итого	79.8
Кр 32	12	—	25 A III	4720	3	14.2	54.7
	11		25 A III	4000	2	8.0	30.8
	17		6 A I	580	10	5.8	1.3
						Итого	86.8
Кр 33	13	—	28 A III	4720	3	14.2	67.6
	15		28 A III	4000	2	8.0	38.6
	19		8 A I	580	10	5.8	2.3
						Итого	108.5
Кр 34	7	—	16 A III	4720	3	14.2	22.4
	17		6 A I	580	15	8.7	1.9
						Итого	24.3

Примечания см. на листе 1.

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами.	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Плоские каркасы Кр 20 ÷ Кр 34.	Лист 3



Кр 35; Кр 36



Кр 37÷ Кр 39



Кр 40



Кр 41



Кр 42



Кр 43



Кр 44÷ Кр 46



1-1

Спецификация стали на одно арматурное изделие. 7

Марка изделия	N поз	Эскиз	Ø мм	длина мм	кол. шт.	общ. длина м.	Вес кг
Кр 35	1	—	16AIII	5170	2	10,3	16,3
	2		6AI	480	16	7,7	1,7
						Итого	18,0
Кр 36	3	—	18AIII	5170	2	10,3	20,6
	2		6AI	480	16	7,7	1,7
						Итого	22,3
Кр 37	1	—	16AIII	5170	2	10,3	16,3
	2		6AI	480	15	7,2	1,6
						Итого	17,9
Кр 38	3	—	18AIII	5170	2	10,3	20,6
	2		6AI	480	15	7,2	1,6
						Итого	22,2
Кр 39	4	—	20AIII	5170	2	10,3	25,4
	2		6AI	480	15	7,2	1,6
						Итого	27,0
Кр 40	3	—	18AIII	5170	3	15,5	31,0
	2		6AI	480	17	8,2	1,8
						Итого	32,8
Кр 41	4	—	20AIII	5170	3	15,5	38,3
	2		6AI	480	13	6,2	1,3
						Итого	39,6
Кр 42	5	—	22AIII	5170	3	15,5	46,2
	6		16AIII	4000	2	8,0	12,6
	2		6AI	480	17	8,2	1,8
						Итого	60,6
Кр 43	4	—	20AIII	5170	3	15,5	38,3
	2		6AI	480	11	5,3	1,2
						Итого	39,5
Кр 44	3	—	18AIII	5170	3	15,5	31,0
	6		16AIII	4000	2	8,0	12,6
	2		6AI	480	14	6,7	1,5
						Итого	45,1
Кр 45	4	—	20AIII	5170	3	15,5	38,3
	7		20AIII	4000	2	8,0	19,8
	2		6AI	480	11	5,3	1,2
						Итого	59,3
Кр 46	8	—	25AIII	5170	3	15,5	59,7
	9		22AIII	4000	2	8,0	23,8
	2		6AI	480	11	5,3	1,2
						Итого	84,7



2-2



3-3

Примечания см. на листе 1

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Плоские каркасы Кр 35÷ Кр 46	Лист 4

ЗАВОД ЖБИ



КР 47



КР 48 КР 49



КР 50÷КР-54



КР 55



КР 56



КР 57, КР 58



КР 59 ÷ КР 61



1-1



2-2



3-3



4-4



5-5



6-6

Примечания см. на листе 1

Спецификация стали на одно арматурное изделие. 8

Марка изделия	№№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Общ. длина м	Вес кг.
КР 47	1	—	12AIII	5170	2	10.3	9.2
	2		6AI	580	17	9.9	2.2
						Итого	11.4
КР 48	3	—	22AIII	5170	2	10.3	30.7
	4		12AIII	4720	1	4.7	4.2
	5		6AI	680	11	7.5	1.7
						Итого	36.6
КР 49	6	—	25AIII	5170	2	10.3	39.7
	4		12AIII	4720	1	4.7	4.2
	5		6AI	680	11	7.5	1.7
						Итого	45.6
КР 50	7	—	20AIII	5370	3	16.1	39.8
	8		20AIII	4420	2	8.8	21.7
	2		6AI	580	11	6.4	1.4
						Итого	62.9
КР 51	9	—	22AIII	5370	3	16.1	48.0
	10		22AIII	4420	2	8.8	26.2
	2		6AI	580	11	6.4	1.4
						Итого	75.6
КР 52	11	—	25AIII	5370	3	16.1	62.0
	10		22AIII	4420	2	8.8	26.2
	2		6AI	580	11	6.4	1.4
						Итого	89.6
КР 53	11	—	25AIII	5370	3	16.1	62,0
	12		25AIII	4420	2	8,8	33.9
	2		6AI	580	11	6,4	1,4
						Итого	97.3
КР 54	13	—	28AIII	5370	3	16.1	77.8
	14		28AIII	4420	2	8.8	42.5
	15		8AI	580	11	6.4	2.5
						Итого	122.8
КР 55	16	—	20AIII	5470	2	10.9	26.9
	17		16AIII	5470	1	5.5	8.7
	18		6AI	480	18	8.6	1.9
						Итого	37.5
КР 56	16	—	20AIII	5470	3	16.4	40,5
	18		6AI	480	18	8.6	1,9
						Итого	42,4
КР 57	19	—	22AIII	5470	3	16,4	48.9
	18		6AI	480	14	6.7	1,5
						Итого	50.4
КР 58	20	—	25AIII	5470	3	16.4	63,1
	18		6 AI	480	14	6,7	1,5
						Итого	64.6
КР 59	21	—	18AIII	5470	3	16.4	32.8
	22		18AIII	4000	2	8.0	16.0
	18		6AI	480	18	8.6	1.9
						Итого	50,7
КР 60	16	—	20AIII	5470	3	16,4	40,5
	23		16AIII	4000	2	8.0	12,6
	18		6AI	480	18	8.6	1,9
						Итого	55,0
КР 61	19	—	22AIII	5470	3	16,4	48.9
	23		16AIII	4000	2	8.0	12.6
	18		6AI	480	18	8.6	1.9
						Итого	63,4

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами.	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2.	
1967	Плоские каркасы КР 47 ÷ КР 61.	лист	5



Кр 62



Кр 63



Кр 64 ; Кр 65



Кр 66 ÷ Кр 68



Кр 69



Кр 70



Кр 71 ; Кр 72



1-1



2-2



3-3



4-4

Примечания см. на листе 1

Спецификация стали на одно арматурное изделие

9

Марка изделия	№ поз	Эскиз	ф мм	длина мм	Кол-во шт.	Общ. длина	Вес кг
Кр 62	1	——	20AIII	5470	3	16,4	40,5
	2		20AIII	4000	2	8,0	19,8
	3		6AI	480	14	6,7	1,5
						Итого	61,8
Кр 63	4	——	22AIII	5470	3	16,4	48,9
	5		22AIII	4000	2	8,0	23,8
	3		6AI	480	18	8,6	1,9
						Итого	74,6
Кр 64	6	——	16AIII	5470	3	16,4	25,9
	7		16AIII	4000	2	8,0	12,6
	3		6AI	480	15	7,2	1,6
						Итого	40,1
Кр 65	1	——	20AIII	5470	3	16,4	40,5
	7		16AIII	4000	2	8,0	12,6
	3		6AI	480	15	7,2	1,6
						Итого	54,7
Кр 66	4	——	22AIII	5470	3	16,4	48,9
	5		22AIII	4000	2	8,0	23,8
	3		6AI	480	11	5,3	1,2
						Итого	73,9
Кр 67	8	——	25AIII	5470	3	16,4	63,1
	9		25AIII	4000	2	8,0	30,8
	3		6AI	480	11	5,3	1,2
						Итого	95,1

Марка изделия	№ поз	Эскиз	ф мм	длина мм	Кол-во шт.	Общ. длина	Вес кг
Кр 68	10	——	28AIII	5470	3	16,4	79,2
	11		28AIII	4000	2	8,0	38,6
	12		8AI	480	11	5,3	2,1
						Итого	119,9
Кр 69	13	——	18AIII	5470	3	16,4	37
	14		18AIII	4000	2	8,0	6
	15		6AI	580	15	8,7	1,9
						Итого	50,7
Кр 70	8	——	25AIII	5470	2	10,9	42,0
	1		20AIII	5470	1	5,5	13,6
	2		20AIII	4000	2	8,0	19,8
	15		8AI	580	11	6,4	1,4
						Итого	76,8
Кр 71	8	——	25AIII	5470	3	16,4	63,1
	9		25AIII	4000	2	8,0	30,8
	15		8AI	580	11	6,4	1,4
						Итого	95,3
Кр 72	10	——	28AIII	5470	3	16,4	79,2
	11		28AIII	4000	2	8,0	38,6
	16		8AI	580	11	6,4	2,5
						Итого	120,3

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны, армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Плоские каркасы Кр 62 ÷ Кр 72	Лист 6

9476-02.10





Кр 73 ÷ Кр 76



Кр 77, Кр 78



Кр 79



Кр 82 ÷ Кр 84



Кр 85 ÷ Кр 87



Кр 88, Кр 89



1-1



2-2

Примечания см. на листе 1



3-3



4-4

Спецификация стали на одно арматурное изделие

10

Марка изделия	№ поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общ. длина м	Вес кг
Кр 73	1	—	16AIII	5800	2	11.6	18.3
	2		6AI	580	17	9.9	2.2
						Итого	20.5
Кр 74	3	—	18AIII	5800	2	11.6	23.2
	2		6AI	580	17	9.9	2.2
						Итого	25.4
Кр 75	4	—	20AIII	5800	2	11.6	28.6
	2		6AI	580	17	9.9	2.2
						Итого	30.8
Кр 76	5	—	25AIII	5800	2	11.6	34.6
	2		6AI	580	17	9.9	2.2
						Итого	36.8
Кр 77	5	—	25AIII	5800	2	11.6	34.6
	6		12AIII	5470	1	5.5	4.9
	7		6AI	680	13	8.8	2.0
						Итого	41.5
Кр 78	8	—	25AIII	5800	2	11.6	44.7
	6		12AIII	5470	1	5.5	4.9
	7		6AI	680	13	8.8	2.0
						Итого	51.6
Кр 79	9	—	25AIII	6070	3	18.2	70.1
	2		6AI	580	16	9.3	2.1
						Итого	72.2
Кр 80	10	—	18AIII	6070	3	18.2	36.4
	11		18AIII	4420	2	8.8	17.6
	2		6AI	580	20	11.6	2.6
						Итого	56.6
Кр 81	9	—	22AIII	5070	3	18.2	54.2
	11		18AIII	4420	2	8.8	17.6
	2		6AI	580	20	11.6	2.6
						Итого	84.4
Кр 82	12	—	20AIII	6070	3	18.2	44.9
	13		20AIII	4420	2	8.8	21.7
	2		6AI	580	16	9.3	2.1
						Итого	68.7
Кр 83	9	—	25AIII	6070	3	18.2	70.1
	13		20AIII	4420	2	8.8	21.7
	2		6AI	580	16	9.3	2.1
						Итого	93.9
Кр 84	9	—	25AIII	6070	3	18.2	70.1
	14		25AIII	4420	2	8.8	33.9
	2		6AI	580	16	9.3	2.1
						Итого	106.1
Кр 85	12	—	20AIII	6070	3	18.2	44.9
	13		20AIII	4420	2	8.8	21.7
	2		6AI	580	13	7.5	1.7
						Итого	68.3
Кр 86	15	—	28AIII	6070	3	18.2	54.2
	13		20AIII	4420	2	8.8	21.7
	2		6AI	580	13	7.5	1.7
						Итого	77.6
Кр 87	9	—	25AIII	6070	3	18.2	70.1
	16		28AIII	4420	2	8.8	26.2
	2		6AI	580	13	7.5	1.7
						Итого	98.0
Кр 88	9	—	25AIII	6070	3	18.2	70.1
	14		25AIII	4420	2	8.8	33.9
	2		6AI	580	13	7.5	1.7
						Итого	105.7
Кр 89	17	—	28AIII	6070	3	18.2	81.9
	18		28AIII	4420	2	8.8	42.5
	19		8AI	580	13	7.5	3.0
						Итого	133.4

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Плоские каркасы Кр 73 ÷ Кр 89	Лист 7



Кр 90



Кр 91



Кр 92; Кр 93



Кр 94; Кр 95



Кр 96 ÷ Кр 98



Кр 99 ÷ Кр 102



1-1



2-2



3-3



4-4

Спецификация стали на одно арматурное изделие

11

Марка изд.	NN поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Общ. длина м.	Вес кг.
Кр 90	1		16AIII	7970	2	15.9	25.1
	2		6AI	380	37	14.0	3.1
						Итого	28.2
Кр 91	1		16AIII	7970	3	23.9	37.7
	2		6AI	380	37	14.0	3.1
						Итого	40.8
Кр 92	3		20AIII	7970	2	15.9	39.3
	4		20AIII	4000	1	4.0	9.9
	2		6AI	380	37	14.0	3.1
						Итого	52.3
Кр 93	5		22AIII	7970	2	15.9	47.3
	6		22AIII	4000	1	4.0	11.9
	2		6AI	380	37	14.0	3.1
						Итого	62.3
Кр 94	7		16AIII	7570	3	22.7	35.9
	8		6AI	480	23	11.0	2.4
						Итого	38.3
Кр 95	9		18AIII	7570	3	22.7	45.4
	8		6AI	480	23	11.0	2.4
						Итого	47.8
Кр 96	7		16AIII	7570	3	22.7	35.9
	10		16AIII	4000	2	8.0	12.6
	8		6AI	480	23	11.0	2.4
						Итого	50.9
Кр 97	9		18AIII	7570	3	22.7	45.4
	11		18AIII	4000	2	8.0	16.0
	8		6AIII	480	23	11.0	2.4
						Итого	63.8
Кр 98	12		20AIII	7570	3	22.7	56.1
	10		16AIII	4000	2	8.0	12.6
	8		6AI	480	23	11.0	2.4
						Итого	71.1
Кр 99	12		20AIII	7570	3	22.7	56.1
	4		20AIII	4000	2	8.0	19.8
	8		6AI	480	23	11.0	2.4
						Итого	78.3
Кр 100	13		22AIII	7570	3	22.7	67.6
	10		16AIII	4000	2	8.0	12.6
	8		6AI	480	23	11.0	2.4
						Итого	82.6
Кр 101	13		22AIII	7570	3	22.7	67.6
	6		22AIII	4000	2	8.0	23.8
	8		6AI	480	23	11.0	2.4
						Итого	93.8
Кр 102	14		25AIII	7570	3	22.7	87.3
	6		22AIII	4000	2	8.0	23.8
	8		6AI	480	23	11.0	2.4
						Итого	113.5

Примечания см. на листе 1

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 Выпуск 1 альбом 2
1967	Плоские каркасы Кр 90 ÷ Кр 102	лист 8



КР 103; КР 104



КР 105 ÷ КР 108



КР 109; КР 110



КР 111 ÷ КР 114



КР 115; КР 116



КР 117; КР 118



1-1



2-2

Спецификация стали на одно арматурное изделие. 12

Марка изделия	NN поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол-во шт.	Общ. длина м	Вес кг.
КР 103	1	—	16 А III	9770	3	29.3	46.3
	2		6 А I	480	46	22.1	4.9
						Итого	51.2
КР 104	3	—	18 А III	9770	3	29.3	58.6
	2		6 А I	480	46	22.1	4.9
						Итого	63.5
КР 105	3	—	18 А III	9770	3	29.3	58.6
	4		16 А III	5800	2	11.6	18.3
	2		6 А I	480	46	22.1	4.9
						Итого	81.8
КР 106	5	—	20 А III	9770	3	29.3	72.3
	6		18 А III	5800	2	11.6	23.2
	2		6 А I	480	46	22.1	4.9
						Итого	100.4
КР 107	5	—	20 А III	9770	3	29.3	72.3
	7		20 А III	5800	2	11.6	28.6
	2		6 А I	480	46	22.1	4.9
						Итого	105.9
КР 108	8	—	22 А III	9770	3	29.3	87.3
	7		20 А III	5800	2	11.6	28.6
	2		6 А I	480	46	22.1	4.9
						Итого	120.8
КР 109	9	—	16 А III	9370	3	28.1	44.4
	2		6 А I	480	29	13.9	3.1
						Итого	47.5
КР 110	10	—	18 А III	9370	3	28.1	56.2
	2		6 А I	480	29	13.9	3.1
						Итого	59.3
КР 111	9	—	16 А III	9370	3	28.1	44.4
	11		16 А III	4000	2	8.0	12.6
	2		6 А I	480	29	13.9	3.1
						Итого	60.1
КР 112	10	—	18 А III	9370	3	28.1	56.2
	4		16 А III	5800	2	11.6	18.3
	2		6 А I	480	29	13.9	3.1
						Итого	77.6
КР 113	12	—	20 А III	9370	3	28.1	69.4
	13		18 А III	4000	2	8.0	16.0
	2		6 А I	480	29	13.9	3.1
						Итого	88.5
КР 114	12	—	20 А III	9370	3	28.1	69.4
	14		22 А III	5800	2	11.6	34.5
	2		6 А I	480	29	13.9	3.1
						Итого	107.0
КР 115	15	—	22 А III	9370	3	28.1	83.7
	11		16 А III	4000	2	8.0	12.6
	2		6 А I	480	29	13.9	3.1
						Итого	99.4
КР 116	15	—	22 А III	9370	3	28.1	83.7
	16		20 А III	4000	2	8.0	19.7
	2		6 А I	480	29	13.9	3.1
						Итого	106.5
КР 117	15	—	22 А III	9370	3	28.1	83.7
	14		22 А III	5800	2	11.6	34.5
	2		6 А I	480	29	13.9	3.1
						Итого	121.3
КР 118	17	—	25 А III	9370	3	28.1	108.1
	16		20 А III	4000	2	8.0	19.7
	2		6 А I	480	29	13.9	3.1
						Итого	130.5

Примечания см. на листе 1

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны, армированные сварными каркасами.	КЗ-01-52 Выпуск I альбом 2
1967 г.	Плоские каркасы КР 103 ÷ КР 118	Лист 9



Кр 119 ÷ Кр 121



Кр 122



Кр 123 ÷ Кр 126



Кр 127



Кр 128; Кр 129



Кр 132



Кр 130 · Кр 131



1-1



2-2

Спецификация стали на одно арматурное изделие. 13

Марка изделия	№ поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Общ. длина м	Вес кг.
Кр 119	1	—	25 AIII	9370	3	28.1	108.2
	2		25 AIII	4000	2	8.0	30.8
	3		6 AI	480	42	20.2	4.5
						Итого	143.5
Кр 120	4	—	28 AIII	9370	3	28.1	135.7
	2		25 AIII	4000	2	8.0	30.8
	5		8 AI	480	42	20.2	8.0
						Итого	174.5
Кр 121	4	—	28 AIII	9370	3	28.1	135.7
	6		28 AIII	4000	2	8.0	38.6
	5		8 AI	480	42	20.2	8.0
						Итого	182.3
Кр 122	7	—	18 AIII	11570	3	34.7	69.4
	3		6 AI	480	55	26.4	5.8
						Итого	75.2
Кр 123	8	—	16 AIII	11570	3	34.7	54.8
	9		16 AIII	5800	2	11.6	18.3
	3		6 AI	480	55	26.4	5.8
						Итого	78.9
Кр 124	7	—	18 AIII	11570	3	34.7	69.4
	10		18 AIII	5800	2	11.6	23.2
	3		6 AI	480	55	26.4	5.8
						Итого	98.4
Кр 125	11	—	20 AIII	11570	3	34.7	85.7
	10		18 AIII	5800	2	11.6	23.2
	3		6 AI	480	55	26.4	5.8
						Итого	114.7
Кр 126	12	—	22 AIII	11570	3	34.7	103
	13		20 AIII	5800	2	11.6	28.6
	3		6 AI	480	55	26.4	5.8
						Итого	137.8
Кр 127	14	—	20 AIII	11170	2	22.3	55.1
	15		16 AIII	11170	1	11.1	17.5
	3		6 AI	480	35	16.8	3.7
						Итого	76.3
Кр 128	16	—	18 AIII	11170	3	33.5	67.0
	17		16 AIII	5470	2	10.9	17.2
	3		6 AI	480	35	16.8	3.7
						Итого	87.9
Кр 129	18	—	22 AIII	11170	2	33.5	99.8
	19		20 AIII	5470	2	10.9	26.9
	3		6 AI	480	35	16.8	3.7
						Итого	130.4
Кр 130	18	—	Ф2 AIII	11170	2	22.3	66.4
	20		18 AIII	11170	1	11.1	22.2
	21		18 AIII	5470	2	10.9	21.8
	3		6 AI	480	35	16.8	3.7
						Итого	114.1
Кр 131	22	—	25 AIII	11170	2	22.3	85.8
	23		22 AIII	11170	1	11.1	33.0
	24		22 AIII	5470	2	10.9	32.4
	3		6 AI	480	35	16.8	3.7
						Итого	154.9
Кр 132	22	—	25 AIII	11170	3	33.5	129.0
	25		25 AIII	5470	2	10.9	41.9
	3		6 AI	480	56	24.5	5.4
						Итого	176.3

Примечания см. на листе 1

ТК 1967г.	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами. Плоские каркасы Кр 119 ÷ Кр 132.	КЭ-01-52 Выпуск I альбом 2
		Лист 10



КР 133



КР 134÷КР 138



КР 139



КР 140; КР 141



КР 142; КР 143



КР 144÷КР 146



КР 147



Спецификация стали на одно арматурное изделие

14

Марка изделия	NN поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол-во шт.	Общ. длина м	Вес кг.
КР 133	1	—	18AII	11170	3	33.5	67.0
	2		6AI	580	35	20.3	4.5
						Итого	71.5
КР 134	1	—	18AIII	11170	3	33.5	67.0
	3		18AIII	5470	2	10.9	21.8
	2		6AIII	580	35	20.3	4.5
						Итого	93.3
КР 135	4	—	20AIII	11170	3	33.5	82.7
	5		20AIII	5470	2	10.9	26.9
	2		6AI	580	35	20.3	4.5
						Итого	114.1
КР 136	6	—	22AIII	11170	3	33.5	99.8
	5		20AIII	5470	2	10.9	26.9
	2		6AI	580	35	20.3	4.5
						Итого	131.2
КР 137	6	—	22AIII	11170	3	33.5	99.8
	7		25AIII	5470	2	10.9	41.9
	2		6AI	580	35	20.3	4.5
						Итого	146.2
КР 138	8	—	25AIII	11170	3	33.5	128.9
	7		25AIII	5470	2	10.9	41.9
	2		6AI	580	35	20.3	4.5
						Итого	175.3
КР 139	9	—	18AIII	12770	3	38.3	76.6
	10		6AI	480	41	19.7	4.4
						Итого	81.0

Марка изделия	NN поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол-во шт.	Общ. длина м	Вес кг.
КР 140	9	—	18AIII	12770	3	38.3	76.6
	3		18AIII	5470	2	10.9	21.8
	10		6AI	480	41	19.7	4.4
						Итого	102.8
КР 141	11	—	20AIII	12770	3	38.3	94.6
	12		22AIII	5470	2	10.9	32.4
	10		6AI	480	41	19.7	4.4
						Итого	131.4
КР 142	13	—	20AIII	12370	3	37.1	91.6
	2		6AI	580	29	16.8	3.7
						Итого	95.3
КР 143	14	—	25AIII	12370	3	37.1	142.8
	2		6AI	580	29	16.8	3.7
						Итого	146.5
КР 144	15	—	18AIII	12370	3	37.1	74.2
	16		18AIII	6070	2	12.1	24.2
	2		6AI	580	39	22.6	5.0
						Итого	103.4
КР 145	13	—	20AIII	12370	3	37.1	91.6
	17		20AIII	6070	2	12.1	29.9
	2		6AI	580	39	22.6	5.0
						Итого	126.5
КР 146	18	—	22AIII	12370	3	37.1	110.5
	19		22AIII	6070	2	12.1	36.0
	2		6AI	580	39	22.6	5.0
						Итого	151.5
КР 147	13	—	25AIII	12370	3	37.1	142.8
	20		25AIII	6070	2	12.1	47.0
	2		6AI	580	29	16.8	3.7
						Итого	193.5

Примечания см. на листе 1

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Плоские каркасы КР 133÷КР 147	Лист 11



Кр 148



Кр 149÷Кр 152



Кр 153; Кр 154



Кр 155



Кр 156; Кр 157



Кр 158



Кр 159; Кр 160



1–1



2–2



3–3



4–4

Спецификация стали на одно арматурное изделие

15

Марка изделия	NN поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Общ. длина м	Вес кг.
Кр 148	1	—	22AIII	12370	5	61,9	184,5
	2		6AI	580	29	16,8	3,7
						Итого	188,2
Кр 149	3	—	16AIII	14570	3	43,7	69,0
	4		16AIII	5470	2	10,9	17,2
	5		6AI	480	47	22,6	5,0
						Итого	91,2
Кр 150	6	—	18AIII	14570	3	43,7	87,4
	7		18AIII	5470	2	10,9	21,8
	6		6AI	480	47	22,6	5,0
						Итого	114,5
Кр 151	8	—	20AIII	14570	3	43,7	107,9
	9		20AIII	5470	2	10,9	26,9
	5		6AI	480	47	22,6	5,0
						Итого	139,8
Кр 152	10	—	22AIII	14570	3	43,7	130,2
	11		22AIII	5470	2	10,9	32,5
	5		6AI	480	47	22,6	5,0
						Итого	167,7
Кр 153	12	—	18AIII	14170	3	42,5	85,0
	13		18AIII	6070	2	12,1	24,2
	2		6AI	580	45	26,1	5,8
						Итого	115,0
Кр 154	14	—	20AIII	14170	3	42,5	105,0
	15		20AIII	6070	2	12,1	23,9
	2		6AI	580	45	26,1	5,8
						Итого	140,7
Кр 155	16	—	22AIII	14170	3	42,5	126,7
	15		20AIII	6070	2	12,1	29,9
	2		6AI	580	34	19,7	4,4
						Итого	161,0
Кр 156	16	—	22AIII	14170	3	42,5	126,7
	17		22AIII	6070	2	12,1	36,1
	2		6AI	580	45	26,1	5,8
						Итого	168,6
Кр 157	18	—	25AIII	14170	3	42,5	163,6
	19		28AIII	6070	2	12,1	58,4
	20		8AI	580	45	26,1	10,3
						Итого	232,3
Кр 158	12	—	18AIII	14170	5	70,9	141,8
	2		6AI	580	45	26,1	5,8
						Итого	147,6
Кр 159	16	—	22AIII	14170	5	70,9	211,3
	2		6AI	580	34	19,7	4,4
						Итого	215,7
Кр 160	18	—	25AIII	14170	5	70,9	273,0
	2		6AI	580	34	19,7	4,4
						Итого	277,4

Примечания см. на листе 1

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Плоские каркасы Кр 148÷Кр 160	лист 12



Кр 161



Кр 162



Кр 163 ; Кр 164



Кр 165; Кр 166



Кр 167÷Кр 169



Кр 170



Кр 171, Кр 172



Спецификация стали на одно арматурное изделие

16

Марка изделия	№№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Общ. длина м	Вес кг.
Кр 161	1	—	16 AIII	11780	2	23.6	37.3
	2		16 AIII	3700	1	3.7	5.8
	3		6 AI	380	51	19.4	4.3
						Итого	47.4
Кр 162	1	—	16 AIII	11780	3	35.3	55.8
	3		6 AI	380	51	19.4	4.3
						Итого	60.1
Кр 163	4	—	20 AIII	11780	2	23.6	58.3
	5		20 AIII	3700	1	3.7	9.1
	3		6 AI	380	51	19.4	4.3
						Итого	71.7
Кр 164	6	—	22 AIII	11780	2	23.6	70.3
	7		22 AIII	3700	1	3.7	11.0
	8		6 AI	380	51	19.4	4.3
						Итого	85.6
Кр 165	1	—	16 AIII	11780	3	35.3	55.8
	9		6 AI	480	39	18.7	4.2
						Итого	60.0
Кр 166	10	—	18 AIII	11780	3	35.3	70.6
	9		6 AI	480	39	18.7	4.2
						Итого	74.8
Кр 167	4	—	20 AIII	11780	3	35.3	87.2
	5		20 AIII	3700	2	7.4	18.3
	9		6 AI	480	35	16.8	3.7
						Итого	109.2
Кр 168	6	—	22 AIII	11780	3	35.3	105.2
	11		22 AIII	4000	2	8.0	23.8
	9		6 AI	480	35	16.8	3.7
						Итого	132.7
Кр 169	12	—	25 AIII	11780	3	35.3	135.9
	11		22 AIII	4000	2	8.0	23.8
	9		6 AI	480	35	16.8	3.7
						Итого	163.4
Кр 170	4	—	20 AIII	11780	3	35.3	87.2
	13		20 AIII	4000	2	8.0	19.8
	16		16 AIII	4000	2	8.0	12.6
	9		6 AI	480	39	18.7	4.2
						Итого	122.3
Кр 171	14	—	16 AIII	13880	3	41.6	65.7
	9		6 AI	480	61	29.3	6.5
						Итого	72.2
Кр 172	15	—	18 AIII	13880	3	41.6	83.2
	9		6 AI	480	61	29.3	6.5
						Итого	89.7

Примечания см. на листе 1.

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Плоские каркасы Кр 161 ÷ Кр 172	лист 13

9476-02 ВТ



КР 173



КР 174



КР 175÷КР 178



КР 179 ÷ КР 181



КР 182



КР 183



КР 184; КР 185



КР 186

Спецификация стали на одно арматурное изделие

17

Марка изделия	NN поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. штук	Общ. длина м	Вес кг
КР 173	1		18AIII	13880	3	41.6	83,2
	2		6AI	480	46	22.1	4,9
						Итого	88.1
КР 174	1		18AIII	13880	3	41.6	83,2
			16AIII	5470	2	10,9	17.2
			6AI	480	46	22.1	4,9
						Итого	105.3
КР 175	1		18AIII	13880	3	41.6	83,2
	4		16AIII	5800	2	11.6	18.3
	2		6AI	480	61	29.3	6.5
						Итого	108,0
КР 176	5		20AIII	13880	3	41.6	102,8
	6		18AIII	5800	2	11.6	23,2
	2		6AI	480	61	29.3	6.5
						Итого	132,5
КР 177	5		20AIII	13880	3	41.6	102,8
	7		20AIII	5800	2	11.6	28.7
	2		6AI	480	61	29.3	6.5
						Итого	138,0
КР 178	8		22AIII	13880	3	41.6	124.0
	7		20AIII	5800	2	11.6	28.7
	2		6AI	480	61	29.3	6.5
						Итого	159,2
КР 179	5		20AIII	13880	3	41.6	102,8
	9		22AIII	5470	2	10.9	32,5
	2		6AI	480	42	20,2	4,5
						Итого	139,8

Марка изделия	NN поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. штук	Общ. длина м	Вес кг
КР 180	8		22AIII	13880	3	41.6	124.0
	9		22AIII	5470	2	10,9	32.5
	2		6AI	480	42	20.2	4.5
						Итого	161.0
КР 181	10		25AIII	13880	3	41.6	160.2
	11		25AIII	5470	2	10.9	42.0
	2		6AI	480	60	28.8	6.4
						Итого	208.6
КР 182	12		18AIII	15680	3	47.0	94.0
	2		6AI	480	70	33.6	7.4
						Итого	101.4
КР 183	13		20AIII	15680	2	31.4	77.6
	14		16AIII	15680	1	15.7	24.8
	2		6AI	480	52	25.0	5,6
						Итого	108.0
КР 184	12		18AIII	15680	3	47.0	94.0
	3		16AIII	5470	2	10.9	17.2
	2		6AI	480	52	25.0	5.6
						Итого	116.8
КР 185	12		18AIII	15680	3	47.0	94.0
	6		18AIII	5800	2	11.6	23.2
	2		6AI	480	70	33.6	7.5
						Итого	124.7
КР 186	15		22AIII	15680	2	31.4	93.6
	12		18AIII	15680	1	15.7	31.4
	16		18AIII	5470	2	10.9	21.8
	2		6AI	480	52	25.0	5.6
						Итого	152.4



1-1



2-2

Примечания см. на листе 1.

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами.	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Плоские каркасы Кр 173 ÷ Кр 186.	Лист 14



Кр 187, Кр 188



Кр189, Кр 190



Кр 191



Кр 192



Кр 193



Кр. 194



Кр 195



Кр 196

Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изд.	№№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол шт.	Общ длина м	Вес кг
Кр.187	1	—	20AIII	15680	3	47,0	116,1
	2		18AIII	5800	2	11,6	23,2
	3		6AI	480	70	33,6	7,4
						Итого	146,7
Кр188	4	—	22AIII	15680	3	47,0	140,1
	5		20AIII	5800	2	11,6	28,7
	3		6AI	480	70	33,6	7,4
						Итого	176,2
Кр 189	4	—	22AIII	15680	3	47,0	140,1
	6		20AIII	5470	2	10,9	26,9
	3		6AI	480	48	23,0	5,1
						Итого	172,1
Кр 190	7	—	25AIII	15680	3	47,0	181,0
	9		25AIII	5470	2	10,9	42,0
	3		6AI	480	70	33,6	7,4
						Итого	230,4
Кр 191	7	—	25AIII	15680	2	31,4	120,9
	4		22AIII	15680	1	15,7	46,8
	8		22AIII	5470	2	10,9	32,5
	3		6AI	480	48	23,0	5,1
						Итого	205,3
Кр 192	10	—	16AIII	15680	3	47,0	74,3
	11		16AIII	5800	2	11,6	18,3
	12		16AIII	3700	2	7,4	11,7
	3		6AI	480	70	33,6	7,4
						Итого	111,7
Кр 193	13	—	18AIII	17480	3	52,4	104,8
	14		18AIII	4000	2	8,0	16,0
	3		6AI	480	58	27,8	6,2
						Итого	127,0
Кр 194	13	—	18AIII	17480	3	52,4	104,8
	15		18AIII	5470	2	10,9	21,8
	14		18AIII	4000	2	8,0	16,0
	3		6AI	480	58	27,8	6,2
						Итого	148,8
Кр 195	16	—	20AIII	17480	3	52,4	129,4
	8		22AIII	5470	2	10,9	32,5
	3		6AI	480	54	25,9	5,7
						Итого	167,6
Кр 196	13	—	18AIII	17480	3	52,4	104,8
	17		18AIII	6070	2	12,1	24,2
	18		18AIII	4470	2	8,9	17,8
	19		6AI	580	58	33,6	7,4
						Итого	154,2



1-1



2-2



3-3



4-4

Примечания см. на листе 1

ТК	Сварные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 Выпуск V альбом 2
1967	Плоские каркасы Кр 187 ÷ Кр 196	лист 15



Кр 197



Кр 198 , Кр 199



Кр 200 ; Кр 201



Кр 202, Кр 203



Кр 204, Кр 205



Кр 206 ; Кр 207; Кр 209



Кр 208



1-1



3-3



4-4



2-2

Спецификация стали на одно арматурное изделие

19

Марка издел.	NN поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Общ. длина м.	Вес кг
Кр 197	1	—	20AIII	17480	3	52,4	129,4
	2		20AIII	6070	2	12,1	29,8
	3		20AIII	4420	2	8,8	21,7
	4		6AI	580	54	31,3	6,9
						Итого	187,8
Кр 198	5	—	22AIII	17480	3	52,4	156,2
	6		22AIII	6070	2	12,1	36,1
	4		6AI	580	54	31,3	6,9
						Итого	199,2
Кр 199	7	—	25AIII	17480	3	52,4	201,7
	8		25AIII	6070	2	12,1	46,0
	4		6AI	580	54	31,3	6,9
						Итого	254,6
Кр 200	9	—	16AIII	19280	3	57,8	91,4
	10		16AIII	5470	2	10,9	17,2
	11		16AIII	4000	2	8,0	12,6
	12		6AI	480	64	30,7	6,8
						Итого	128,0
Кр 201	13	—	18AIII	19280	3	57,8	115,6
	14		18AIII	5470	2	10,9	21,8
	15		18AIII	4000	2	8,0	16,0
	12		6AI	480	64	30,7	6,8
						Итого	160,2
Кр 202	16	—	20AIII	19280	3	57,8	142,8
	17		20AIII	5470	2	10,9	26,9
	12		6AI	480	60	28,8	6,4
						Итого	176,1

Марка издел.	NN поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Общ. длина м.	Вес кг
Кр 203	18	—	22AIII	19280	3	57,8	172,2
	19		22AIII	5470	2	10,9	32,5
	12		6AI	480	60	28,8	6,4
						Итого	211,1
Кр 204	13	—	18AIII	19280	3	57,8	115,6
	20		18AIII	6070	2	12,1	24,2
	21		18AIII	4420	2	8,8	17,6
	4		6AI	580	64	37,1	8,2
						Итого	165,6
Кр 205	16	—	20AIII	19280	3	57,8	142,8
	2		20AIII	6070	2	12,1	29,8
	22		16AIII	4420	2	8,8	13,9
	4		6AI	580	64	37,1	8,2
						Итого	194,7
Кр 206	18	—	22AIII	19280	3	57,8	172,2
	6		22AIII	6070	2	12,1	36,1
	4		6AI	580	60	34,8	7,7
						Итого	216,0
Кр 207	23	—	25AIII	19280	3	57,8	222.
	24		28AIII	6070	2	12,1	58,4
	25		8AI	580	60	34,8	13,7
						Итого	294,6
Кр 208	26	—	22AIII	14170	3	42,5	126,6
	24		28AIII	6070	2	12,1	58,4
	25		8AI	580	45	26,1	10,3
						Итого	195,3
Кр 209	18	—	22AIII	19280	3	57,8	172,2
	24		28AIII	6070	2	12,1	58,4
	25		8AI	580	60	34,8	13,7
						Итого	244,3

Примечания см. на листе 1

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом №2
1967.	Плоские каркасы Кр 197÷Кр 209	Лист 16





























Выборка стр.
на один пространственный каркас

2.10

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	кол. во штук	Вес кг	К листа
КПА-1	кр 161	1	47.4	13
	кр 90	1	28.2	8
	кр 6	1	22.3	1
	поз 1	74	3.0	26
	„ 6	26	2.1	
		Итого	103.0	
КПА-2	кр 162	1	60.1	13
	кр 91	1	40.8	8
	кр 6	1	23.5	1
	поз 1	74	3.0	26
	„ 6	26	2.1	
		Итого	129.5	
КПА-3	кр 163	1	71.7	13
	кр 92	1	52.3	8
	кр 5	1	24.1	1
	поз 1	74	3.0	26
	„ 6	26	2.1	
		Итого	153.2	
КПА-4	кр 164	1	85.6	13
	кр 93	1	62.3	8
	кр 7	1	42.0	1
	поз 1	74	3.0	26
	„ 6	26	2.1	
		Итого	195.0	

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	кол. во штук	Вес кг	К листа
КПА-5	кр 165	1	60.0	13
	кр 94	1	38.3	8
	кр 40	1	32.8	4
	кр 16	1	20.3	2
	поз 2	46	2.3	26
	„ 8	45	5.8	
		Итого	159.5	
КПА-6	кр 166	1	74.8	13
	кр 95	1	47.8	8
	кр 40	1	32.8	4
	кр 16	1	20.3	2
	поз 2	46	2.3	26
	„ 8	45	5.8	
		Итого	183.8	
КПА-7	кр 167	1	119.2	13
	кр 99	1	78.3	8
	кр 41	1	39.6	4
	кр 8	1	9.3	1
	поз 2	59	3.0	26
	„ 8	36	4.6	
		Итого	214.0	

Примечания см. на листе 23

ТК	Сборные железобетонные обвязочные колонны, армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Пространственные каркасы КПА-1 ÷ КПА-7	Лист 17

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отд стержней	Кол-во штук	Вес кг	N листа	Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Кол-во штук	Вес кг	N листа
КПА-8	Кр 170	1	122,3	13	КПА-12	Кр 172	1	89,7	13
	Кр 99	1	78,?	8		Кр 104	1	63,4	9
	Кр 45	1	59,3	4		Кр 18	1	37,3	2
	Кр 8	1	9,3	1		поз.1	92	3,7	26
	поз.2	60	3,1	26		„ 6	28	2,2	
	„ 8	45	5,8			Итого		196,5	
	Итого		278,1						
КПА-9	Кр 168	1	132,7	13	КПА-13	Кр 175	1	108,0	14
	Кр 101	1	93,8	8		Кр 105	1	81,7	9
	Кр 42	1	60,6	4		Кр 20	1	44,9	3
	Кр 8	1	9,3	1		поз.1	122	4,9	26
	поз.2	60	3,1	26		„ 6	39	3,1	
	„ 8	45	5,8			Итого		242,6	
	Итого		305,3						
КПА-10	Кр 169	1	163,4	13	КПА-14	Кр 176	1	132,5	14
	Кр 102	1	113,5	8		Кр 106	1	100,3	9
	Кр 42	1	60,6	4		Кр 18	1	37,5	2
	Кр 8	1	9,3	1		поз.1	122	4,9	26
	поз.2	60	3,1	26		„ 6	28	2,2	
	„ 8	45	5,8			Итого		277,6	
	Итого		355,3						
КПА-11	Кр 171	1	72,2	13					
	Кр 103	1	51,1	9					
	Кр 17	1	30,1	2					
	поз.1	92	3,7	26					
	„ 6	28	2,2						
	Итого		159,3						



КПА-8



КПА-9



КПА-10



1-1



2-2



3-3



4-4



5-5



КПА-11, КПА-12



КПА-13



КПА-14



6-6



7-7



8-8



9-9

примечания см на листе 23

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Пространственные каркасы КПА-8 ÷ КПА-14	лист 18



КПА-15, КПА-16



КПА-17



КПА-18



1 – 1



2 – 2



КПА-19, КПА-20



КПА-21



КПА-22



3 – 3



4 – 4



5 – 5



6 – 6



7 – 7



8 – 8

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас

22

Марка пространственного каркаса	Марка плоских каркасов и отдельных стержней	Кол-во штук	Вес кг	N листа
КПА-15	Кр 177	1	138.0	14
	Кр 107	1	105.9	9
	Кр 21	1	56.6	3
	поз. 1	122	4.9	26
	6	39	3.6	
	Итого		307.5	
КПА-16	Кр 178	1	159.2	14
	Кр 108	1	120.8	9
	Кр 21	1	56.6	3
	поз. 1	122	4.9	26
	6	39	3.1	
	Итого		344.6	
КПА-17	Кр 173	1	88.1	14
	Кр 110	1	59.3	9
	Кр 56	1	42.4	5
	Кр 39	1	27.0	4
	поз. 2	58	2.9	26
	9	30	6.9	
	Итого		226.5	
КПА-18	Кр 174	1	105.3	14
	Кр 112	1	77.6	9
	Кр 56	1	42.4	5
	Кр 38	1	22.2	4
	поз. 2	58	2.9	26
	9	30	6.9	
	Итого		257.5	

Марка пространственного каркаса	Марка плоских каркасов и отдельных стержней	Кол-во штук	Вес кг	N листа
КПА-19	Кр 179	1	139.7	14
	Кр 114	1	107.0	9
	Кр 60	1	55.0	5
	Кр 37	1	17.9	4
	поз. 2	71	3.6	26
	8	48	6.2	
	Итого		329.4	
КПА-20	Кр 180	1	161.0	14
	Кр 117	1	121.3	9
	Кр 61	1	63.4	5
	Кр 37	1	17.9	4
	поз 2	71	3.6	26
	8	48	6.2	
	Итого		373.4	
КПА-21	Кр 181	1	208.6	14
	Кр 119	1	143.5	10
	Кр 63	1	74.6	6
	Кр 15	1	10.0	2
	поз 2	112	5.7	26
	8	48	6.2	
	Итого		448.6	
КПА-22	Кр 182	1	101.4	14
	Кр 122	1	75.2	10
	Кр 18	1	37.5	2
	поз. 1	110	4.4	26
	6	39	3.1	
	Итого		221.6	

Примечания см. на листе 23

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами.	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Пространственные каркасы КПА-15 ÷ КПА-22	лист 19



КПА-23



КПА-24



КПА-25



1-1 2-2



3-3 4-4



КПА-26



КПА-27



КПА-28



5-5 6-6



7-7 8-8

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас

Марка пространственного каркаса	Марка плоских каркасов и отдельных стержней	Кол-во штук	Вес кг	№ листа	Марка пространственного каркаса	Марка плоских каркасов и отдельных стержней	Кол-во штук	Вес кг	№ листа
КПА-23	Кр 192	1	111,7	15	КПА-26	Кр 188	1	176,2	15
	Кр 123	1	78,9	10		Кр 126	1	137,8	10
	Кр 19	1	45,4	2		Кр 21	1	56,6	3
	поз.1	140	5,6	26		поз.1	140	5,6	26
	„ 6	39	3,1			„ 6	39	3,1	
		Итого	244,7				Итого	379,3	
КПА-24	Кр 185	1	124,7	15	КПА-27	Кр 183	1	108,0	14
	Кр 124	1	98,4	10		Кр 127	1	76,3	10
	Кр 20	1	44,9	3		Кр 55	1	37,5	5
	поз.1	140	5,6	26		Кр 37	1	17,9	4
	„ 6	39	3,1			поз 3	70	4,3	26
		Итого	276,7			„ 8	30	3,9	
							Итого	248,0	
КПА-25	Кр 187	1	146,7	15	КПА-28	Кр 184	1	116,8	14
	Кр 125	1	114,7	10		Кр 128	1	87,9	10
	Кр 19	1	45,4	2		Кр 56	1	42,4	5
	поз.1	140	5,6	26		Кр 39	1	27,0	4
	„ 6	28	2,2			поз.3	89	5,5	26
		Итого	314,6			„ 8	30	3,9	
							Итого	283,5	

Примечания см. на листе 23

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 Выпуск 1 альбом 2
1967	Пространственные каркасы КПА-23 ÷ КПА-28	лист 20



КПА-29 ÷ КПА-32



КПА-33



КПА-34





КПА-35



КПА-36; КПА-37



3-3



4-4



5-5



6-6



7-7



8-8



9-9

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас.

24

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней.	Кол-во штук	Вес кг	№ листа
КПА-29	Кр 186	1	152.4	14
	Кр 130	1	44.1	10
	Кр 57	1	50.4	5
	Кр 15	1	10.0	2
	поз. 3	89	5.5	26
	" 8	36	4.6	
		Итого	337,0	
КПА-30	Кр 189	1	172.1	15
	Кр 129	1	130.4	10
	Кр 57	1	50.4	5
	Кр 15	1	10.0	2
	поз. 3	89	5.5	26
	" 8	36	4.6	
		Итого	373,0	
КПА-31	Кр 191	1	205.0	15
	Кр 131	1	154,9	10
	Кр 58	1	64.6	5
	Кр 15	1	10.0	2
	поз. 3	89	5.5	26
	" 8	36	4.6	
		Итого	444 6	
КПА-32	Кр 190	1	230.4	15
	Кр 132	1	176.3	10
	Кр 58	1	64.6	5
	Кр 15	1	10.0	2
	поз. 3	130	8.1	26
	" 8	36	4.6	
		Итого	494.0	
КПА-33	Кр. 193	1	127.0	15
	Кр. 139	1	81.0	11
	Кр. 59	1	50.7	5
	Кр. 36	1	22.3	4
	поз. 2	82	4.2	26
	" 8	48	6.2	
		Итого	291.4	

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Кол-во штук	Вес кг	№ листа
КПА-34	Кр 194	1	148.8	15
	Кр 140	1	102,7	11
	Кр 62	1	61.8	6
	Кр 35	1	18.0	4
	поз. 2	101	5.2	26
	" 8	39	5.0	
		Итого	341.5	
КПА-35	Кр. 195	1	167.5	15
	Кр. 141	1	131.3	11
	Кр. 62	1	61.8	6
	Кр. 35	1	18.0	4
	поз. 2	101	5.2	26
	" 8	39	5.0	
		Итого	388.8	
КПА-36	Кр 196	1	154.3	15
	Кр. 144	1	103.4	11
	Кр 80	1	56.6	7
	Кр 76	1	36.8	
	поз. 3	117	7.2	26
	" 8	54	7.0	
		Итого	365.3	
КПА-37	Кр 197	1	187.8	16
	Кр 145	1	126.4	11
	Кр 82	1	68.7	7
	Кр 73	1	20.5	
	поз. 3	117	7.2	26
	" 8	42	5.4	
		Итого	417. 6	

Примечание см. на листе 23.

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами.	КЭ-01-52 выпуск X Альбом 2.
1967	Пространственные каркасы КПА-29 ÷ КПА-37.	Лист 21

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас.

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Кол-во штук	Вес кг.	N листа	Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Кол-во шт	Вес кг	N листа
КПА-38	КР 47	1	11.4	5	КПА-41	КР36	1	22.3	4
	КР 79	1	72.2	7		КР59	1	50.7	5
	КР 146	1	151.5	11		КР150	1	114.2	12
	КР 198	1	199.2	16		КР201	1	160.2	16
	ПОЗ. 3	117	7.2	26		ПОЗ.2	113	5.8	26
	" 8	42	5.4			" 8	51	6.6	
		Итого	446.9				Итого:	359.8	
КПА-39	КР 47	1	11.4	5	КПА-42	КР35	1	18.0	4
	КР84	1	106.1	7		КР 57	1	50.4	5
	КР 147	1	193.5	11		КР 151	1	139.8	12
	КР 199	1	254.6	16		КР 202	1	176.1	16
	ПОЗ. 3	117	7.2	26		ПОЗ. 2	113	5.8	26
	" 8	42	5.4			" 8	39	4.9	
		Итого	578.2				Итого:	395.0	
КПА-40	КР35	1	18.0	4	КПА-43	КР 35	1	18.0	4
	КР57	1	50.4	5		КР61	1	63.4	5
	КР 149	1	81.2	12		КР 152	1	167.7	12
	КР200	1	128.0	16		КР 203	1	211.2	16
	ПОЗ. 2	113	5.8	26		ПОЗ. 2	113	5.8	26
	" 8	39	4.9			" 8	39	4.9	
		Итого:	298.3				Итого:	471.0	





























Примечания см на листе 23

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны, армированные сварными каркасами.	КЭ-01-52 Выпуск X альбом 2
1967	Пространственные каркасы КПА-38 ÷ КПА-43	Лист 22



КПА-44



КПА-45



КПА-46



1-1



2-2



КПА-47



КПА-48



3-3



4-4



5-5



6-6



7-7



8-8

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас.

26

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Кол-во штук	Вес кг	N листа	Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Кол-во шт.	Вес кг	N листа
КПА-44	Кр 76	1	36.8	7	КПА-47	Кр 74	1	25.4	7
	Кр 80	1	56.6	7		Кр 81	1	84.4	7
	Кр 153	1	115.0	12		Кр 208	1	195.3	16
	Кр 204	1	165.6	16		Кр 209	1	244.3	16
	Поз. 3	135	8.4	26		Поз. 3	135	8.4	26
	" - 8	54	7.0			" 8	54	7.0	
		Итого:	389.4				Итого	564.8	
КПА-45	Кр 75	1	30.8	7	КПА-48	Кр 47	1	11.4	5
	Кр 82	1	68.7	7		Кр 83	1	93.9	7
	Кр 154	1	140.7	12		Кр 157	1	232.3	12
	Кр 205	1	194.7	16		Кр 207	1	294.8	16
	Поз. 3	135	8.4	26		Поз 3	135	8.4	26
	" 8	42	5.8			" 8	42	5.8	
		Итого	449.1				Итого:	646.4	
КПА-46	Кр 73	1	20.5	7					
	Кр 82	1	68.7	7					
	Кр 156	1	168.6	12					
	Кр 206	1	216.0	16					
	Поз. 3	135	8.4	26					
	" 8	42	5.8						
		Итого	488.1						

Примечания

1 Сварка пространственных каркасов должна производиться при помощи контактной точечной электросварки, выполняемой сварочными клещами в соответствии с „Указаниями по технологии электросварки арматуры железобетонных конструкций" (ВСН 38-57 / МСПМХП-МСЭС)

2 При сборке пространственных каркасов маркированные краской концы плоских каркасов должны быть обращены в одну сторону (на чертеже маркированные концы расположены внизу).

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 Выпуск X Альбом 2
1967г	Пространственные каркасы КПА-44 ÷ КПА-48	Лист 23



КПБ-1



КПБ-2; КПБ-3



КПБ-4; КПБ-5



1 – 1



2 – 2



3 – 3



4 – 4

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас

27

Марка простр. каркаса	Марка плоского каркаса и отд. стерж.	Кол-во шт.	Вес кг	№ листа	Марка простр. каркаса	Марка плоского каркаса и отд. стерж.	Кол-во шт	Вес кг	№ листа
КПБ-1	КР 1	1	7.9	1	КПБ-7	КР 2	1	8.5	1
	КР 9	2	55.6	2		КР 22	2	72.6	3
	поз. 8	22	2.9	26		поз. 8	36	4.6	26
		Итого	66.4				Итого	85.7	
КПБ-2	КР 1	1	7.9	1	КПБ-8	КР 2	1	8.5	1
	КР 10	2	79.0	2		КР 23	2	98.0	3
	поз. 8	33	4.3	26		поз. 8	36	4.6	26
		Итого	91.2				Итого	111.1	
КПБ-3	КР 1	1	7.9	1	КПБ-9	КР 2	1	8.5	1
	КР 11	2	97.6	2		КР 24	2	134.4	3
	поз. 8	33	4.3	26		поз. 8	30	3.9	26
		Итого	109.8				Итого	146.8	
КПБ-4	КР 1	1	7.9	1	КПБ-10	КР 2	1	8.5	1
	КР 12	2	125.4	2		КР 25	2	148.4	3
	поз. 8	27	3.5	26		поз. 8	30	3.9	26
		Итого	136.8				Итого	160.8	
КПБ-5	КР 1	1	7.9	1	КПБ-11	КР 2	1	8.5	1
	КР 13	2	148.6	2		КР 27	2	186.6	3
	поз. 8	27	3.5	26		поз. 9	30	6.9	26
		Итого	460.0				Итого	202.0	
КПБ-6	КР 4	2	56.3	1	КПБ-12	КР 2	1	8.5	1
	КР 13	2	148.6	2		КР 28	2	216.2	3
	поз. 7	9	0.9	26		поз. 9	30	6.9	26
	поз. 8	9	1.2				Итого	231.6	
		Итого	207.0						



КПБ-6



КПБ-7; КПБ-8



КПБ-9 ; КПБ-12

Примечания см. на листе 23

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны, армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Пространственные каркасы КПБ-1 ÷ КПБ-12	Лист 24



КПБ-13



КПБ-14÷КПБ-17



КПБ-18

1 – 1

2 – 2



КПБ-19÷КПБ23



КПБ-24÷КПБ-26



3 – 3

5 – 5



4 – 4

6 – 6

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас

28

Марка простр. каркаса	Марка плоского каркаса и отдел. стержней	Кол-во шт.	Вес кг	N листа
КПБ-13	КР14	2	77.6	2
	КР26	2	173.2	3
	поз.8	20	2.6	26
		Итого	253.4	
КПБ-14	КР3	1	8.8	1
	КР30	2	112.4	3
	поз 8	30	3.9	26
		Итого	125.1	
КПБ-15	КР3	1	8.8	1
	КР31	2	159.6	3
	поз 8	30	3.9	26
		Итого	172.3	
КПБ-16	КР3	1	8.8	1
	КР32	2	173.6	3
	поз.8	30	3.9	26
		Итого	184.3	
КПБ-17	КР3	1	8.8	1
	КР33	2	217.0	3
	поз.9	30	6.9	26
		Итого	232.7	
КПБ-18	КР14	2	76.6	2
	КР32	2	173.6	3
	поз.8	20	2.6	26
		Итого	250.8	
КПБ-19	КР29	1	10.3	3
	КР50	2	125.8	5
	поз.10	33	5.0	26
		Итого	141.1	
КПБ-20	КР29	1	10.3	3
	КР51	2	151.2	5
	поз.10	33	5.0	26
		Итого	166.5	
КПБ-21	КР29	1	10.3	3
	КР52	2	179.2	5
	поз 10	33	5.0	26
		Итого	194.5	
КПБ-22	КР29	1	10.3	3
	КР53	2	194.6	5
	поз.10	33	5.0	26
		Итого	209.9	
КПБ-23	КР29	1	10.3	3
	КР54	2	245.6	5
	поз.11	33	8.9	26
		Итого	264.8	
КПБ-24	КР48	2	73.2	5
	КР51	2	151.2	
	поз.8	11	1.4	26
	поз.10	11	1.7	
		Итого	225.8	
КПБ-25	КР49	2	91.2	5
	КР53	2	194.6	
	поз.8	11	1.4	26
	поз.10	11	1.7	
		Итого	288.9	
КПБ-26	КР49	2	91.2	5
	КР54	2	245.6	
	поз.8	11	1.4	26
	поз.11	11	3.0	
		Итого	340.2	

Примечания даны на листе 23.

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 Выпуск X альбом 2
1987	Пространственные каркасы КПБ-13 ÷ КПБ-26	Лист 25

9476-02 29



КПБ-27



КПБ-28



КПБ-29; КПБ-30



1 – 1



2 – 2



3 – 3



4 – 4



КПБ-31; КПБ-32



КПБ-33; КПБ-34



КПБ-35

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас

29

Марка простр. каркаса	Марка плоского каркаса и отд. стерж.	Кол-во шт.	Вес кг.	N листа
КПБ-27	КР 8	1	9.3	1
	КР 43	2	79.0	4
	Поз. 8	22	2.9	26
		Итого	91.4	
КПБ-28	КР 8	1	9.3	1
	КР 44	2	90.2	4
	Поз. 8	42	5.4	26
		Итого	104.9	
КПБ-29	КР 8	1	9.3	1
	КР 45	2	118.6	4
	Поз. 8	33	4.3	26
		Итого	132.2	
КПБ-30	КР 8	1	9.3	1
	КР 46	2	169.4	4
	Поз. 8	33	4.3	26
		Итого	183.0	
КПБ-31	КР 37	1	17.9	4
	КР 64	2	80.2	6
	Поз. 8	45	5.8	26
		Итого	103.9	

Марка простр. каркаса	Марка плоского каркаса и отд. стерж.	Кол-во шт.	Вес кг	N листа
КПБ-32	КР 37	1	17.9	4
	КР 65	2	109.4	6
	Поз. 8	45	5.8	26
		Итого	133.1	
КПБ-33	КР 15	1	10.0	2
	КР 67	2	190.2	6
	Поз. 8	33	4.3	26
		Итого	204.5	
КПБ-34	КР 15	1	10.0	2
	КР 68	2	239.8	6
	Поз. 9	33	7.4	26
		Итого	257.2	
КПБ-35	КР 34	2	48.6	3
	КР 66	2	147.8	6
	Поз. 7	15	1.6	26
	Поз. 8	11	1.4	
		Итого	199.4	

Спецификация отдельных стержней для образования пространственных каркасов

N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Вес кг	N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Вес кг
1	———	6	180	0.040	7	———	6	480	0.104
2		6	230	0.051	8		6	580	0.129
3		6	280	0.062	9		8	580	0.229
4		8	280	0.111	10		6	680	0.151
5		6	330	0.073	11		8	680	0.269
6		6	360	0.080					

Примечания см. на листе 23

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны, армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 Выпуск X альбом 2
1967	Пространственные каркасы КПБ-27 ÷ КПБ-35.	Лист 26



КПБ-36÷КПБ-39



КПБ-40÷КПБ-43



КПБ-44÷КПБ-46



КПБ-47



1 — 1

3 — 3



2 — 2

4 — 4

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас

30

Марка простр. каркаса	Марка плоского каркаса и отд. стержн.	Кол-во шт.	Вес кг	№ листа	Марка простр. каркаса	Марка плоского каркаса и отд. стержн.	Кол-во шт.	Вес кг	№ листа
КПБ-36	КР15	1	10.0	2	КПБ-42	КР47	1	11.4	5
	КР69	2	101.4	6		КР87	2	196.0	7
	Поз.8	45	5.8	26		Поз.8	39	5.0	26
		Итого	117.2				Итого	212.4	
КПБ-37	КР15	1	10.0	2	КПБ-43	КР47	1	11.4	5
	КР70	2	153.6	6		КР88	2	211.4	7
	Поз.8	33	4.2	26		Поз.8	39	5.0	26
		Итого	167.8				Итого	227.8	
КПБ-38	КР15	1	10.0	2	КПБ-44	КР77	2	83.0	7
	КР71	2	190.6	6		КР87	2	196.0	
	Поз.8	33	4.2	26		Поз 8	13	1.8	26
		Итого	204.8			Поз 10	13	2.0	
							Итого	282.8	
КПБ-39	КР15	1	10.0	2	КПБ-45	КР78	2	103.2	7
	КР72	2	240.6	6		КР87	2	196.0	
	Поз.9	33	7.6	26		Поз.8	13	1.8	26
		Итого	258.2			Поз.10	13	2.0	
							Итого	303.0	
КПБ-40	КР75	1	30.8	7	КПБ-46	КР78	2	103.2	7
	КР85	2	136.6			КР88	2	211.4	
	Поз.8	39	5.0	26		Поз.8	13	1.8	26
		Итого	172.4			Поз.10	13	2.0	
							Итого	318.4	
КПБ-41	КР75	1	30.8	7	КПБ-47	КР78	2	103.2	7
	КР86	2	155.2			КР89	2	266.8	
	Поз.8	39	5.0	26		Поз 8	13	1.8	26
		Итого	191.0			Поз 11	13	3.5	
							Итого	375.3	

Примечания см. на листе 23

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны, армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967г	Пространственные каркасы КПБ-36 ÷ КПБ-47	Лист 27



КПВ-1



КПВ-2



КПВ-3; КПВ-4



КПВ-5; КПВ-6



КПВ-7÷КПВ-9



КПВ-10



КПВ-11; КПВ-14



5-5



6-6



1-1



2-2



3-3



4-4

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас

31

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Кол-во шт.	Вес кг.	N листа
КПВ-1	Кр 90	2	56,4	8
	поз. 1	74	3,0	26
		Итого	59,4	
КПВ-2	Кр 91	2	81,6	8
	поз. 1	74	3,0	26
		Итого	84,6	
КПВ-3	Кр 92	2	104,6	8
	поз. 1	74	3,0	26
		Итого	107,6	
КПВ-4	Кр 93	2	124,6	8
	поз. 1	74	3,0	26
		Итого	127,6	
КПВ-5	Кр 94	2	76,6	8
	поз. 2	46	2,3	26
		Итого	78,9	
КПВ-6	Кр 95	2	95,6	8
	поз. 2	46	2,3	26
		Итого	97,9	
КПВ-7	Кр 99	2	156,6	8
	поз. 2	60	3,1	26
		Итого	159,7	

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Кол-во шт.	Вес кг.	N листа
КПВ-8	Кр 101	2	187,6	8
	поз. 2	60	3,1	26
		Итого	190,7	
КПВ-9	Кр 102	2	227,0	8
	поз. 2	60	3,1	26
		Итого	230,1	
КПВ-10	Кр 94	2	76,6	8
	поз. 3	46	2,9	26
		Итого	79,5	
КПВ-11	Кр 96	2	101,8	8
	поз. 3	60	3,7	26
		Итого	105,5	
КПВ-12	Кр 97	2	127,6	8
	поз. 3	60	3,7	26
		Итого	131,3	
КПВ-13	Кр 98	2	142,2	8
	поз. 3	60	3,7	26
		Итого	145,9	
КПВ-14	Кр 100	2	165,2	8
	поз. 3	60	3,7	26
		Итого	168,9	

Примечания см. на листе 23

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами.	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Пространственные каркасы КПВ-1÷КПВ-14	лист 28

https://zavodjb.com/



КПВ-15, КПВ-16



КПВ-17÷КПВ-20



КПВ-21



КПВ-22÷КПВ-25



КПВ-26



КПВ-27, КПВ-28



5-5



1-1



2-2



3-3



4-4



6-6

Выбарка плоских каркасов и отдельных сооружний на один пространственный каркас

32

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Кол-во штук	Вес кг	N листа	Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Кол-во штук	Вес кг	N листа
КПВ-15	Кр 103	2	102.4	9	КПВ-22	Кр 112	2	155.2	9
	поз.1	92	3.7	26		поз.2	78	4.0	26
		Итого	106.1				Итого	159.2	
КПВ-16	Кр 104	2	127.0	9	КПВ-23	Кр 114	2	214.0	9
	поз.1	92	3.7	26		поз.2	78	4.0	26
		Итого	130.7				Итого	218.0	
КПВ-17	Кр 105	2	163.6	9	КПВ-24	Кр 117	2	242.6	9
	поз.1	121	4.8	26		поз.2	78	4.0	26
		Итого	168.4				Итого	246.6	
КПВ-18	Кр 106	2	200.8	9	КПВ-25	Кр 119	2	287.0	10
	поз.1	121	4.8	26		поз.2	104	5.3	26
		Итого	205.6				Итого	292.3	
КПВ-19	Кр 107	2	211.8	9	КПВ-26	Кр 109	2	95.0	9
	поз.1	121	4.8	26		поз.3	58	3.6	26
		Итого	216.6				Итого	98.6	
КПВ-20	Кр 108	2	241.6	9	КПВ-27	Кр 111	2	120.2	9
	поз.1	121	4.8	26		поз.3	72	4.5	26
		Итого	246.4				Итого	124.7	
КПВ-21	Кр 110	2	118.6	9	КПВ-28	Кр 113	2	177.0	9
	поз.2	58	3.0	26		поз.3	72	4.5	26
		Итого	121.6					181.5	

Примечания см. на листе 23

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Пространственные каркасы КПВ-15 ÷ КПВ-28	лист 29

https://zavodjb.com/



КПВ-29÷КПВ-31



КПВ-32÷КПВ-34



КПВ-35



КПВ-36÷КПВ-39



КПВ-40



КПВ-41÷КПВ-45



1-1



2-2



3-3



4-4



5-5

6-6

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас

33

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Кол-во штук	Вес кг	N листа
КПВ-29	Кр 115	2	198.8	9
	Поз. 3	72	4,5	26
		Итого	203.3	
КПВ-30	Кр 116	2	213.0	9
	Поз. 3	72	4.5	26
		Итого	217.5	
КПВ-31	Кр 118	2	261.8	9
	Поз. 3	72	4.5	26
		Итого	266.3	
КПВ-32	Кр 119	2	287.0	10
	Поз. 3	104	6.5	26
		Итого	293.5	
КПВ-33	Кр 120	2	349.0	10
	Поз. 4	104	11.5	26
		Итого	360.5	
КПВ-34	Кр 121	2	364.6	10
	Поз. 4	104	11.5	26
		Итого	376.1	
КПВ-35	Кр. 122	2	150.4	10
	Поз. 1	110	4.4	26
		Итого	154.8	
КПВ-36	Кр 123	2	157.8	10
	Поз. 1	139	5.6	26
		Итого	163.4	
КПВ-37	Кр 124	2	196.8	10
	Поз. 1	139	5.6	26
		Итого	202.4	

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Кол-во штук	Вес кг	N листа
КПВ-38	Кр 125	2	229.4	10
	Поз. 1	139	5.6	26
		Итого	235.0	
КПВ-39	Кр 126	2	275.6	10
	Поз. 1	139	5.6	29
		Итого	281.2	
КПВ-40	Кр 127	2	152.6	10
	Поз. 3	70	4.3	26
		Итого	156.9	
КПВ-41	Кр 128	2	175.8	10
	Поз. 3	89	5.5	26
		Итого	181.3	
КПВ-42	Кр 130	2	228.2	10
	Поз. 3	89	5.5	26
		Итого	233.7	
КПВ-43	Кр 129	2	260.8	10
	Поз. 3	89	5.5	26
		Итого	266.3	
КПВ-44	Кр 131	2	309.8	10
	Поз. 3	89	5.5	26
		Итого	315.3	
КПВ-45	Кр 132	2	352.6	10
	Поз. 3	128	8.0	26
		Итого	360.6	

Примечания смотреть на листе 23

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Пространственные каркасы КПВ-29÷КПВ-45	Лист 30



КПВ-46



КПВ-47÷КПВ-51



КПВ-52



КПВ 53; КПВ-54



КПВ-55÷КПВ-58



КПВ-59; КПВ-60



КПВ-61



1-1



2-2



3-3



4-4



5-5



6-6

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас

34

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Колич. штук	Вес кг	N листа
КПВ-46	Кр 133	2	143,0	11
	Поз. 3	105	6,5	26
		Итого	149,5	
КПВ-47	Кр 134	2	186,6	11
	Поз. 3	105	6.5	26
		Итого	193.1	
КПВ-48	Кр 135	2	228.2	11
	Поз. 3	105	6,5	26
		Итого	234.7	
КПВ-49	Кр 136	2	262.4	11
	Поз. 3	105	6.5	26
		Итого	268,9	
КПВ-50	Кр 137	2	292.4	11
	Поз. 3	105	6.5	26
		Итого	298,9	
КПВ-51	Кр 138	2	350,6	11
	Поз. 3	105	6.5	26
		Итого	357.1	
КПВ-52	Кр 139	2	162.0	11
	Поз. 2	82	4.2	26
		Итого	166.2	
КПВ-53	Кр 140	2	205,6	11
	Поз.2	100	5.1	26
		Итого	210.7	
КПВ-54	Кр 141	2	262,8	11
	Поз. 2	100	5,1	26
		Итого	267.9	
КПВ-55	Кр 144	2	206,8	11
	Поз. 3	117	7.3	26
		Итого	214.1	
КПВ-56	Кр 145	2	253,0	11
	Поз. 3	117	7.3	26
		Итого	260.3	
КПВ-57	Кр 146	2	303.0	11
	Поз. 3	117	7.3	26
		Итого	310.3	
КПВ-58	Кр 147	2	387,0	11
	Поз. 3	117	7.3	26
		Итого	404,3	
КПВ-59	Кр 142	2	190.6	11
	Поз. 3	87	5.4	26
		Итого	196.0	
КПВ-60	Кр 143	2	293,0	11
	Поз. 3	87	5,4	26
		Итого	298,4	
КПВ-61	Кр. 145.	2	253,0	11
	Поз. 3	117	7,3	26
		Итого	260.3	

Примечания см. на листе 23.

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами.	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Пространственные каркасы КПВ-46 ÷ КПВ-61	лист 31

Выборка плоских каркасов и отдельных стержней на один пространственный каркас

35

Марка пространственного каркаса	Марка плоского каркаса и отдельных стержней	Кол-во штук	Вес кг	N листа
КПВ-62	КР147	2	387.0	11
	Поз.5	87	6.4	26
		Итого	393.4	
КПВ-63	КР148	2	376.4	12
	Поз.5	87	6.4	26
		Итого	382.8	
КПВ-64	Кр 149	2	182.4	12
	Поз.2	141	7.2	26
		Итого	189.6	
КПВ-65	Кр 150	2	228.4	12
	Поз.2	141	7.2	26
		Итого	235.6	
КПВ-66	КР 151	2	279.6	12
	Поз.2	141	7.2	26
		Итого	286.8	
КПВ-67	КР 152	2	335.4	12
	Поз 2	141	7.2	26
		Итого	342.6	
КПВ-68	КР 153	2	230.0	12
	Поз.3	135	8.4	26
		Итого	238.4	
КПВ-69	КР 154	2	281.4	12
	Поз.3	135	8.4	26
		Итого	289.8	
КПВ-70	КР156	2	337.2	12
	Поз.3	135	8.4	26
		Итого	345.6	
КПВ-71	Кр 157	2	464,6	12
	Поз.4	135	15 0	26
		Итого	479.6	
КПВ-72	Кр 155	2	322.0	12
	Поз.5	102	7.4	26
		Итого	329 4	
КПВ-73	Кр 156	2	337.2	12
	Поз.5	135	9,9	26
		Итого	347.1	
КПВ-74	Кр 158	2	295.2	12
	Поз.5	135	9,9	26
		Итого	305.1	
КПВ-75	Кр 159	2	431.4	12
	Поз.5	102	7.4	26
		Итого	438.8	
КПВ-76	КР 160	2	554.8	12
	Поз 5	102	7.4	26
		Итого	562.2	
КПВ-77	Кр 208	2	390,6	
	Поз. 4	135	15.0	26
		Итого	405.6	



КПВ-62



КПВ-63



КПВ-64 ÷ КПВ-67



КПВ-68 ÷ КПВ-71, КПВ-77



КПВ-72, КПВ-73



КПВ-74 ÷ КПВ-76



6-6



1-1



2-2



3-3



4-4



5-5

Примечания см. на листе 23.

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 Выпуск X Альбом 2
1967	Пространственные каркасы КПВ-62 ÷ КПВ-77	Лист 32



СШ-1÷СШ-20





С1; С2



С3; С4



С5; С6; С7

Спецификация стали на отдельные стержни марки „СШ"

Марка изделия	№№ поз.	Эскиз	Ф или № по сортаменту	Длина мм	Кол-во шт.	Вес кг.
СШ-1	1	—	16А III	940	1	1,49
	21	— 50×12	—	50	2	0,48
					Итого:	1,97
СШ-2	2	—	18А III	940	1	1,88
	22	— 50×14	—	50	2	0,56
					Итого:	2,44
СШ-3	3	—	16А III	1240	1	1,96
	21	— 50×12	—	50	2	0,48
					Итого:	2,44
СШ-4	4	—	18А III	1240	1	2,48
	22	— 50×14	—	50	2	0,56
					Итого	3,04
СШ-5	5	—	20А III	1240	1	3,06
	22	— 50×14	—	50	2	0,56
					Итого:	3,62
СШ-6	6	—	22А III	1240	1	3,70
	23	— 50×16		50	2	0,63
					Итого:	4,33
СШ-7	7	—	25А III	1240	1	4,76
	24	— 60×18		60	2	1,02
					Итого:	5,78
СШ-8	8	—	16А III	1340	1	2,12
	21	— 50×12	—	50	2	0,48
					Итого:	2,60
СШ-9	9	—	18А III	1340	1	2,68
	22	— 50×14	—	50	2	0,56
					Итого:	3,24
СШ-10	10	—	20А III	1340	1	3,31
	22	— 50×14	—	50	2	0,56
					Итого	4,62
СШ-11	11	—	22А III	1340	1	3,99
	23	— 50×16	—	50	2	0,63
					Итого:	4,62
СШ-12	12	—	25А III	1340	1	5,16
	24	— 60×18	—	60	2	1,02
					Итого:	6,18
СШ-13	13	—	18А III	1840	1	3,68
	22	— 50×14	—	50	2	0,56
					Итого	4,24
СШ-14	14	—	20А III	1840	1	4,54
	22	— 50×14	—	50	2	0,56
					Итого	5,10
СШ-15	15	—	22А III	1840	1	5,48
	23	— 50×16	—	50	2	0,63
					Итого:	6,11
СШ-16	16	—	20А III	2040	1	5,04
	22	— 50×14	—	50	2	0,56
					Итого:	5,60
СШ-17	17	—	22А III	2040	1	6,08
	23	— 50×16	—	50	2	0,63
					Итого:	6,71
СШ-18	18	—	25А III	2040	1	7,85
	24	— 60×18	—	60	2	1,02
					Итого:	8,87
СШ-19	19	—	18А III	2140	1	4,28
	22	— 50×14	—	50	2	0,56
					Итого:	4,84
СШ-20	20	—	20А III	2140	1	5,2
	22	— 50×14	—	50	2	0,56
					Итого:	5,76

Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол-во шт.	Общая длина м	Вес кг.
С-1	1	—	6АI	370	16	5,9	1,3
С-2	1	—	6АI	370	10	3,7	0,8
	2		6АI	470	8	3,8	0,8
						Итого:	1,6
С-3	3	—	8АI	370	12	4,4	1,7
	4		8АI	570	8	4,6	1,8
						Итого:	3,5
С-4	4	—	8АI	570	10	5,7	2,2
	5		8АI	470	12	5,6	2,2
						Итого:	4,4
С-5	4	—	8АI	570	24	13,7	5,2
С-6	5	—	8АI	470	14	6,6	2,6
	6		8АI	670	10	6,7	2,6
						Итого:	5,2
С-7	4	—	8АI	570	14	8,0	3,2
	6		8АI	670	12	8,0	3,2
						Итого:	6,4



Пример решения сетки из двух товарных сеток

Примечания

1. Указания об изготовлении сеток даны на листе 1.
2. Приварку шайб к стержням производить в табр под слоем флюса.
3. Сетки С1÷С7 могут быть заменены каждая двумя товарными сетками по ГОСТ 8478-66 с ячейками 100×100 мм, устанавливаемыми попарно со сдвижкой одной относительно другой на 50мм. (См. пример на данном листе)

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армирование сварными каркасами.	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Отдельные стержни СШ-1÷СШ-20 Сетки С1÷С7.	Лист 33

Спецификация отдельных стержней

NN поз.	Эскиз	Фили N по сортаменту	Длина мм	Вес кг
1	Эскизы см. на чертеже	20 AIII	3670	9.1
2		22 AIII	3670	10.9
3		25 AIII	3670	14.1
4		20 AIII	3290	8.1
5		22 AIII	3290	9.8
6		25 AIII	3290	12.7
7		25 AIII	2320	9.6
8		25 AIII	3070	11.8
9		18 AIII	2260	4.5
10		20 AIII	2260	5.4
11		22 AIII	2260	6.4
12		25 AIII	2260	8.3
13		16 AIII	1000	1.6
14		16 AIII	1200	1.9
15	300 900 300	12 AIII	1500	1.3
16	250 1200 250	12 AIII	1700	1.5
17	200 1300 200	12 AIII	1700	1.5
18	150 1800 150	12 AIII	2100	1.9
19	395 683 610 320	8 AI	2010	0.8
20	415 1013 940 340	8 AI	2710	1.07
21	345 685 610 270	8 AI	1910	0,75
22	515 1015 940 440	8 AI	2910	1.15
23	345 835 760 270	8 AI	2210	0,87
24	530 1330 1240 440	8 AI	3540	1.39
25	380 1050 960 270	10 AI	2640	1.62
26	530 1330 1240 440	10 AI	3540	2,17
27	530 1430 1340 440	10 AI	3740	2.3
28	630 1430 1340 540	10 AI	3940	2,43
29	610 1200 960 370	10 AI	3140	1.93
30	510 850 760 420	10 AI	2540	1.56
31	530 1380 1290 440	10 AI	3640	2.24
32	530 2030 1940 440	10 AI	4940	3.04
33	530 1830 1740 440	10 AI	4540	2.79
34	530 1630 1540 440	10 AI	4140	2.54
35	610 850 760 520	10 AI	2740	1.68
36	630 1380 1290 540	10 AI	3840	2.36
37	630 2030 1940 540	10 AI	5140	3.17
38	630 1830 1740 540	10 AI	4740	2.91
39	630 1630 1540 540	10 AI	4340	2.67
40	630 1480 1390 540	10 AI	4040	2,49
41	630 1430 1340 540	10 AI	3940	2.43
42	415 415 340 340	8 AI	2910	1.15
43	415 285 190 340	8 AI	2210	0,87
44	215 475 340 140	8 AI	3540	1.39
45	215 515 440 140	8 AI	2640	1.62
46	215 675 540 140	8 AI	3540	2,17
47	345 415 340 270	8 AI	3740	2.3
48	345 415 340 270	8 AI	3940	2,43
49	415 445 370 340	8 AI	3140	1.93
50	415 445 370 340	8 AI	2540	1.56
51	360	8 AI	510	0,20
52	460	8 AI	610	0,24
53	560	8 AI	710	0,28
54	215 475 340 140	8 AI	1110	0,44
55	215 515 440 140	8 AI	1310	0,52
56	215 615 340 140	8 AI	1510	0,60
57	Эскизы см. на чертеже	18 AIII	1000	2.0
58		20 AIII	1000	2.5
59		18 AIII	1200	2.4
60		20 AIII	1200	3.0















ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52	
		Выпуск X	
1967	Спецификация отдельных стержней	альбом 2	
		Лист	34



Примечания даны на листе 37

Спецификация на одну марку

38

Марка	№№ поз.	Эскиз	Длина мм	Кол-во шт.	Вес кг. одной позиции	Вес кг. всех позиций	Вес кг. элемента	Примечание
М1	1	— 300×10	400	1	9.4	9.4	11.4	
	2	• ф 20 А I	130	2	0.3	0.6		См. дет. А на листе 38
	3	ф 12 А III	250	6	0.22	1.3		
	4	Гайка М16	—	1	0.04	—		
	18	" М20	—	2	0.1			С шайбой
М2	5	— 300×10	500	1	11.8	11.8	13.8	
	2	См. М1	130	2	0.3	0.6		См. дет. „А"
	3		250	6	0.22	1.3		
	4		—	1	0.04	—		
	18		—	2	0.1			С шайбой
М3	6	— 500×10	600	1	23.6	23.6	25.4	
	3	См. М1	250	8	0.22	1.8		
	4		—	1	0.04	—		
М4	7	— 500×10	600	1	23.6	23.6	26.6	
	2	См. М1	130	4	0.3	1.2		См. дет. А
	3		250	8	0.22	1.8		
	4		—	1	0.04	—		
	18		—	4	0.1			С шайбой
М5	8	— 380×12	400	1	14.3	14.3	41.9	
	9	— 200×30	300	1	14.1	14.1		
	10	• ф 28 А III	660	4	3.18	12.7		См. таблицу на листе 37
	11	Гайка М24	—	4	0.1	0.4		С шайбой
		Вес наплавленного металла 1% 0.4						
М6	12	— 400×12	500	1	18.8	18.8	52.0	
	13	— 200×30	400	1	18.8	18.8		
	3	См. М1	250	4	0.22	0.9		
	10	См. М5	660	4	3.18	12.7		См. таблицу на листе 37
	11		—	4	0.1	0.4		С шайбой
		Вес наплавленного металла 1% 0.4						
М7	13	— 500×12	600	7	28.3	28.3	38.3	
	14	ф 16 А III	500	6	0.8	4.8		
	15	ф 12 А III	400	8	0.36	2.9		
	16	• ф 24 А I	100	4	0.48	1.9		См. дет. „Б" на листе 38
	11	Гайка М 24	—	4	0.1	0.4		С шайбой
М8	17	— 500×12	600	1	28.3	28.3	62.1	
	13	— 200×30	400	1	18.8	18.8		
	3	ф 12 А III	250	6	0.22	1.3		
	10	см. М5	660	4	3.18	12.7		См. таблицу на листе 37
	11		—	4	0.1	0.4		С шайбой
		Вес наплавленного металла 1% 0.6						

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами.	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2	
1967	Закладные элементы М1 ÷ М8	Лист	35



М 9



М 10



М 11



М 12



М 13



М 14



М 15



М 16



М 17

Спецификация на одну марку

Марка	NN поз.	Эскиз	Длина мм	К-во шт.	Вес кг: одной позиции	Вес кг: всех позиций	Вес кг: элемента	Примечание
М9	1	−200×12	400	1	7.5	7.5	9,9	
	2	ф 12 А III	360	6	0.32	1.9		
	3	ф 16 А III	100	2	0.2	0.4		
	4	Гайка М16	—	1	0,04	0.1		
М10	5	−200×12	500	1	9,4	9,4	11,8	
	2	См. М9	360	6	0,32	1,9		
	3		100	2	0,2	0,4		
	4		—	1	0,04	0,1		
М11	6	−200×12	600	1	11,3	11.3	13,7	
	2	См. М9	360	6	0,32	1,9		
	3		100	2	0,2	0,4		
	4		—	1	0,04	0,1		
М12	7	−400×10	550	1	17.3	17.3	28.6	
	8	• ф 22 А III	820	4	2.44	9.8		См. таблицу на листе 37
	2	• ф 12 А III	360	4	0.32	1.3		
	14	Гайка М20	—	4	0.06	0.2		с шайбой ГОСТ 5915-62
М13	9	−500×10	650	1	25,5	25.5	36,8	
	8	См. М12	820	4	2.44	9.8		
	2		360	4	0.32	1.3		
	14		—	4	0.06	0.2		с шайбой
М14	10	−500×10	750	1	29.4	29.4	41,3	
	8	См. М12	820	4	2.44	9.8		
	2		360	6	0.32	1.9		
	14		—	4	0.06	0.2		с шайбой
М15	11	−300×10	360	1	8.5	8.5	10,8	
	2	См. М9	360	6	0.32	1.9		
	3		100	2	0.2	0.4		
М16	12	−300×10	580	1	13.7	13.7	16.7	
	2	См. М9	360	8	0.32	2.6		
	3		100	2	0.2	0.4		
М17	13	−200×10	250	1	3.9	3.9	5,6	
	2	См. М9	360	4	0.32	1.3		
	3		100	2	0.2	0.4		

Примечания даны на листе 37.

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 Выпуск X альбом 2
1967	Закладные элементы М9 ÷ М17	лист 36





М18÷М23

Таблица размеров закладных элементов М18 ÷ М23

Марка закладного элемента	N позиции листа	Длина А мм	Ширина В мм	Толщина б мм	d отверст. в листах мм
М18	1	450	200	40	19
М19	5	550	250	50	
М20	6	450	200	40	23
М21	9	500	250	50	
М22	10	550	250	50	28.5
М23	14	600	300	60	31.5



Таблица размеров позиций 2, 7, 11, 15

N позиций	Наружный диаметр резьбы болта dб	Диаметр стержня dн	Длина нарезки h1	Длина обточки h2	Общая длина болта Н	Примечание
	мм					
2	М18	20	100	160	770	Резьба по ГОСТ 9150-99
7	М22	25	130	184	950	
11	М27	32	130	180	1160	
15	М30×2	36	130	190	1290	
Поз. 10 на листе 35	М24	28	50	72	660	
Поз. 8 на листе 36	М20	22	130	152	820	



Дет. „Г"

Таблица размеров h и h3

Марка закладного элемента	h	h3
М18	12	122
М19		112
М20	16	160
М21		150
М22, М23	20	150
М5, М6, М8 на листе 35	10	70
М12÷М14 на листе 36	8	150



Деталь поз. 3



Деталь поз. 12

Спецификация стали на один закладной элемент 40

Марка элемента	№ поз.	Профиль	Длина мм	К-во шт.	Вес кг: одной позиции	Вес кг: всех поз.	Вес кг: элемента	Примечания
М18	1	−200×40	450	1	28.3	28.3	38.4	см. таблицу
	2	ф 20 А III	770	4	2.0	8.0		
	3	−60×14	60	4	0.4	1.6		
	4	Гайка М18	—	8	0.063	0.5		
М19	5	−250×50	550	1	54.0	54.0	64.1	см. таблицу
	2	См. М18	770	4	2.0	8.0		
	3	—"—	60	4	0.4	1.6		
	4	—"—	—	8	0.063	0.5		
М20	6	−200×40	450	1	28.3	28.3	38.6	см. таблицу
	7	ф 25 А III	950	4	3.7	14.8		
	3	См. М18	60	4	0.4	1.6		
	8	Гайка М22	—	8	0.1	0.8		
М21	9	−250×50	500	1	49.1	49.1	66.3	см. таблицу
	7	См. М20	950	4	3.7	14.8		
	3	См. М18	60	4	0.4	1.6		
	8	См. М20	—	8	0.1	0.8		
М22	10	−250×50	550	1	54.0	54.0	87.3	см. таблицу
	11	ф 32 А III	1160	4	7.3	29.2		
	12	−80×14	80	4	0.7	2.8		
	13	Гайка М27	—	8	0.16	1.3		
М23	14	−300×60	600	1	84.8	84.8	130.6	см. таблицу
	15	ф 36 А III	1290	4	10.3	41.2		
	12	См. М22	80	4	0.7	2.8		
	16	Гайка М30	—	8	0.16	1.3		

Примечания

1. Материал закладных элементов:
   а) проката для закладных элементов М1÷М17 М24÷М44 сталь марки ВМ Ст.3кп для сварных конструкций; для закладных элементов М18÷М23 сталь марки ВМ Ст.3пс для сварных конструкций по ГОСТ 380-60* с изменением №2.
   б) болтов – для крепления ж.б. стропильных ферм-арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61; гайки и контргайки по ГОСТ 5915-62; для крепления стальных стропильных ферм и подкрановых балок-арматурная сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61; гайки и контргайки из углеродистой качественной стали марки 45 по ГОСТ 1050-60.
   в) анкеров-арматурная сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61.
2. Приварку торцов стержней к листам выполнять в лавр под слоем флюса.
   При отсутствии возможности сварки под слоем флюса лист просверлить, выполнить разенковку и анкеры приварить дуговой сваркой круговыми швами электродами Э-50А. (См. деталь „В" на листе 38).
3. Схемы установки закладных элементов помещены в альбоме 1 настоящего выпуска.
4. Приварку анкерных болтов из стали класса А-III к закладным листам (см. деталь „Г") производить круговыми швами электродами типа Э-50А ГОСТ 9467-60.
   Прочую сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-60.
5. Допускаемые отклонения в размерах листов закладных элементов по длине и ширине $\pm \frac{8}{5}$ мм.

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами.	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Закладные элементы М18÷М23	Лист 37



М24, М25, М26



М27, М28, М30, М31





М29, М32, М33





М34





М35



Деталь „В"

Таблица размеров „d" и „h"

Толщина листа a	ф анкерного стержня	d отверстия	h глубина раззенковки
10	12	15	8
12	16	19	10
16; 20	20	25	12
20	16	10	10



Деталь „А"



Деталь „Б"

Спецификация на одну марку

Марка	NN поз.	Эскиз	Длина мм	Кол. шт.	Вес кг: одной позиции	Вес кг: всех позиций	Вес кг: элементы	Примечания
М24	1	∠ 63×5	200	2	1.0	2.0	2.3	
	2	ф 12 А III	350	1	0.3	0.3		
М25	1	См. М24	200	2	1.0	2.0	2.4	
	3	ф 12 А III	450	1	0.4	0.4		
М26	1	См. М24	200	2	1.0	2.0	2.5	
	4	ф 12 А III	550	1	0.5	0.5		
М27	5	Газов. тр. d=2"	700	1	3.4	3.4	4.8	
	6	ф 12 А III	750	2	0.7	1.4		
М28	7	Газов. тр. d=2"	600	1	2.9	2.9	4.3	
	6	См. М27	750	2	0.7	1.4		
М29	8	Газов. тр. d=2"	380	1	1.8	1.8	3.0	
	6	ф 12 А III	650	2	0.6	1.2		
М30	9	Газов. тр. d=2"	350	1	1.7	1.7	3.1	
	6	См. М27	750	2	0.7	1.4		
М31	10	Газов. тр. d=2"	300	1	1.5	1.5	2.9	
	11	См. М27	750	2	0.7	1.4		
М32	12	Газов. тр. d=2"	250	1	1.2	1.2	2.4	
	11	См. М29	650	2	0.6	1.2		
М33	13	Газов. тр. d=2"	200	1	1.0	1.0	2.2	
	11	См. М29	650	2	0.6	1.2		
М34	14	−250×10	300	1	5.9	5.9	7.8	
	15	ф 12 А III	360	6	0.32	1.9		
М35	16	−200×10	250	1	3.9	3.9	5.2	
	15	ф 12 А III	360	4	0.32	1.3		

Примечания даны на листе 37

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 выпуск X альбом 2
1967	Закладные элементы М24 ÷ М35 Детали „А", „Б" и „В"	Лист 38



м36, м37, м38



м39т; м40т; м41т
(м39н; м40н; м41н - обратны чертежу)









м42



м43, м44

Спецификация на одну марку

Марка	№№ поз	Эскиз	Длина мм	К-во шт	Вес кг: одной позиции	Вес кг: всех позиций	Вес кг: элемента	Примечания
м36	1		500	1	12.6	12.6	39.0	
	2		500	1	12.6	12.6		
	3	ф 20 А III	580	10	1.38	13.8		
м37	1	См. м36	500	1	12.6	12.6	36.6	
	2		500	1	12.6	12.6		
	4	ф 20 А III	480	10	1.14	11.4		
м38	1	См. м36	500	1	12.6	12.6	34.1	
	2		500	1	12.6	12.6		
	5	ф 20 А III	380	10	0.89	8.9		
м39т н	1	См. м36	500	1	12.6	12.6	21.4	
	6	ф 16 А III	560	10	0.88	8.8		
м40т н	1	См. м36	500	1	12.6	12.6	19.8	
	7	ф 16 А III	460	10	0.72	7.2		
м41т н	1	См. м36	500	1	12.6	12.6	18.3	
	8	ф 16 А III	360	1	0.57	5.7		
м42	9	- 400х12	400	1	15.2	15.2	18.6	
	10	ф 16 А III	160	4	0.25	1.0		С поз. 12
	11	ф 12 А III	160	6	0.14	0.8		
	12	- 50х12	50	4	0.24	1.0		
	13	■ 20х20	50	4	0.16	0.6		
м43	14	- 400х16	500	1	24.6	24.6	30.6	
	15	ф 20 А III	200	4	0.5	2.0		С поз 18
	16	ф 12 А III	200	6	0.18	1.1		
	17	■ 20х20	90	4	0.28	1.1		
	18	- 60х16	60	4	0.45	1.8		
м44	14	См. м43	500	1	24.6	24.6	31.2	
	17		90	4	0.28	1.1		
	18		60	4	0.45	1.8		
	19	ф 20 А III	250	4	0.6	2.4		С поз 18
	20	ф 12 А III	250	6	0.22	1.3		

Примечания даны на листе 37.

ТК	Сборные железобетонные двухветвевые колонны армированные сварными каркасами	КЭ-01-52 Выпуск X альбом 2
1967	Закладные элементы м36÷м44	Лист 7